

UP constructions, s.r.o.

Terezie Tupová

Pechova 1595/5

615 00 B r n o

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

BRNO / DATUM

13241/2023/5040

Ing. Živna / 543171510

7. 9. 2023

### JMK VĚŽIČKY

Vyjádření k existenci inženýrských sítí

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme, že v bezprostřední blízkosti a přímo na objektu budovy Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí 3 v k.ú. Veveří, jsou následující části technické infrastruktury v majetku a správě DPMB, a.s.

#### Tramvajová a trolejbusová dráha se systémem trolejového vedení

- Žerotínovo náměstí a ulice Veveří
- Na objektu, ze strany Žerotínova náměstí a ulice Veveří, je umístěno celkem 14 kotevnicích úchytů trolejového vedení

#### Kabelová trasa DPMB, a.s.

- V chodníku po straně lichých čísel ulice Veveří

Při realizaci stavebních úprav a restaurátorských pracích na sochařských prvcích na fasádě objektu Žerotínovo náměstí 3 z důvodu jejich havarijního stavu požadujeme dodržení uvedených provozně-organizačních a stavebně-technických podmínek realizace:

- Po dobu stavby nesmí být na linkách MHD narušena plynulost a bezpečnost provozu.
- Stavební nebo jiná činnost v prostoru komunikace s provozem MHD musí být prováděna tak, aby byla zachována minimální průjezdná šířka 3,5 m. **Trolejbus může vybočit ze stopy dané osou trolejového vedení maximálně o 3,5 m.**
- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku.

- Návrh dopravních opatření a projekt přechodného dopravního značení projednejte v dostatečném předstihu s pracovníky Odboru přípravy provozu – pan **Chudáček tel. 543171415** nebo e-mail ***pchudacek@dpmb.cz***.
- V důsledku prováděných prací a staveništního provozu nesmí být poškozeno nebo narušeno trakční vedení a ostatní zařízení DPMB, a.s.
- Veškeré práce v blízkosti trolejového vedení musí být prováděny dle předem dohodnutých realizačních podmínek stanovených správcem trolejového vedení – p. **Šemora, tel. 543173651, mob. 606561899, email: *psemora@dpmb.cz***.

**Při použití mechanizace dodržte ochranné pásmo trolejového vedení 1,5 m od živých částí pod napětím, přičemž za živou část se považuje i část převěsu končící druhou izolací.**

- Tramvajová dráha a vozovka v ulici Veveří nebudou stavebními pracemi dotčeny.
- Kabelová trasa DPMB, a.s., vedená po protější straně ulice Veveří, nebude stavbou dotčena.

Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci uvedené akce, zjištěné i dodatečně, budou hrazeny z finančních prostředků investora.

S pozdravem

**Dopravní podnik města Brna, a.s.**  
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  
Doručovací číslo: 65646



Ing. Vítězslav Žůrek  
technicko-provozní ředitel