

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 06650/2024/BK/HP
Spisová značka: S-KHSJM 04926/2024
Vyřizuje: Ing. Petra Hromková
Telefon: 516497141
E-mail: petra.hromkova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

AiD team a.s.
Netroufalky 797/7
Brno
62500
IDSchránky:jdc68vt

V Blansku dne 06.02.2024

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI K ODSTRANĚNÍ
STAVBY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ V AREÁLU SPGŠ BOSKOVICE –
OBJEKTU ZAHRADNÍHO DOMKU A BÝVALÝCH UČEBEN V RÁMCI STAVBY
„VÝSTAVBA NOVÝCH PROSTOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ - |SPGŠ BOSKOVICE
– DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ“, INVESTOR |STŘEDNÍ
PEDAGOGICKÁ ŠKOLA BOSKOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE,
KOMENSKÉHO 5, BOSKOVICE, 680 11**

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený správní úřad místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci k odstranění stavby stávajících objektů v areálu SPgŠ Boskovice – objektu zahradního domku a bývalých učeben v rámci stavby „Výstavba nových prostor pro vzdělávání - |SPGŠ Boskovice – demolice stávajících objektů, podané dne 26.01.2024, pod č. j. KHSJM 04926/2024/BK/HP, doplněné dne 05.02.2024, pod č. j. KHSJM 06617/2024/BK/HP, investorem |Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 5, Boskovice, 680 11, IČO 620 70 117, zastoupeným Ing. Jaromírem Černým, CsC, AiD team a.s., Netroufalky 797/7, Brno, 625 00, IČO 042 70 100, na základě plné moci dále také jen „žadatel“), toto

závazné stanovisko:

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví stanovými v

§ 2 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,

KHS JmK s projektovou dokumentací k odstranění stavby stávajících objektů v areálu SPgŠ Boskovice – objektu zahradního domku a bývalých učeben v rámci stavby „Výstavba nových prostor pro vzdělávání - |SPGŠ Boskovice – demolice stávajících objektů, investor Střední pedagogická škola Boskovice, příspěvková organizace, Komenského 5, Boskovice, 680 11

souhlasí.

Odůvodnění:

Projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Arch. Jiří Babánek, AiD team, a. s., datum zpracování leden 2024, řeší odstranění stávajících objektů v areálu SPgŠ Boskovice. Jedná se o bývalé učebny a zahradní domek.

Oba objekty určené k demolici byly postaveny v 70. letech minulého století jako tehdy provizorní přístavba Střední pedagogické školy v Boskovicích. Hlavní objekt učeben sloužil pro výuku, vedlejší objekt umístěný v JV rohu areálu pak sloužil jako sklad zahradního nářadí a materiálu. V současnosti jsou již oba objekty nevyužívány. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Budovy určené k demolici jsou jednopodlažní, přízemní a nepodsklepené – v případě původního objektu učeben se sedlovou střechou, v případě zahradního domku na nářadí pak se střechou pultovou. Předpokládá se, že oba objekty jsou založeny na základové desce z železobetonu. Stavebně technický průzkum prokázal přítomnost materiálů s obsahem azbestu a to jak v obvodových stěnách, vnitřních dělicích konstrukcích, podhledech i střešní krytině. Celkem se jedná o cca 1117 m² materiálu s obsahem azbestu. Bourací práce budou prováděny nejprve ručně postupným rozebíráním konstrukcí, teprve potom budou použity mechanizované pracovní postupy.

S ohledem na přítomnost materiálu s obsahem azbestu je nedílnou součástí předložené dokumentace podrobná fotodokumentace předmětných staveb. Souhrnná technická zpráva potom uvádí, že stavba bude odstraněna dodavatelsky prostřednictvím renomované firmy. Při manipulaci s materiálem obsahujícím azbest budou dodržena minimální opatření k ochraně zdraví zaměstnanců při práci s tímto druhem materiálu. Předmětný prostor bude vymezen kontrolovaným pásmem. Zaměstnanci budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními pomůckami včetně ochrany dýchacích cest. Materiál bude ošetřen enkapsulačním postřikem a budou použity bezprašné pracovní postupy. Odpad bude uložen do neprodyšných obalů opatřených štítkem s upozorněním, že se jedná o materiál s obsahem azbestu. Odpady budou k likvidaci předány oprávněné osobě.

Nová výstavba není předmětem této projektové dokumentace.

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Hana Blažková
vedoucí oddělení
hygieny práce
územního pracoviště Blansko a Vyškov

Rozdělovník:

1. Adresát
2. KHS JmK - spis