



Legenda:

- Pohybové čidlo PIR
- Kabelový rozvod PZTS
- Ovládací klávesnice PZTS
- Siréna vnější s blikáčem
- Úřtředna PZTS
- Koncentrátör
- Koncentrátör se zdrojem

Značení:

zařtzení

1010

čtíslo pořadí

čtíslo skupiny

úřtředna PZTS

ROZVODNÁ SÍŤ:
PŘtIVODNÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3PEN 400/230V 50Hz TN-C
ROZVODY ELEKTROINSTALACE
3NPE 400/230V 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ŽtIVÝCH ČÁSTtÍ: OCHRANA IZOLACtÍ
OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANA ZÁBRANOU
OCHRANA POLOHOU
OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACtÍ
NEŽtIVÝCH ČÁSTtÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENtÍ OD ZDROJE
DOPLŇĚNA - PROUDOVÝM CHRÁŇtČEM
- DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNtÍM
OCHRANA MALÝM NAPĚŤtÍM SELV A PELV
SLABOPROUDÁ INSTALACE BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ,
VYHLÁŠEK, NOREM A MONTÁŽNtÍCH NÁVODŮ VÝROBCE

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNtÍ ŘtIZENtÍ, STAVEBNtÍ POVOLENtÍ A
PROVÁDĚNtÍ STAVBY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MtÍSTO STAVBY: Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou

KATASTRÁLNtÍ ÚZEMtÍ: Veselí - Předměsttí

Parc.č.: 4723/18, 4723/61, 4722/59, 4722/61

ZADAVATEL A INVESTOR PROJEKTU

Obchodní akademie a Střední odborné učtíštítě Veselí nad Moravou

LOGO FIRMY



ODSOUHLASENO INVESTOREM

COPYRIGHT:
TENTO VÝKRES JE AUTOROVÝM DŮŠEVNtÍM VLASTNtÍCTVtÍM A NESMtÍ BYŤ BEZ JEHO SVOLENtÍ KOPIROVÁN NEBO ZP ŘtÍSTUPNĚN
TŘETtÍM OSOBÁM (ODVOLÁVÁME SE NA ZÁKON O AUTORSKĚM PRÁVU A PRÁVECH SOUVISEJtÍCH S AUTORSKÝM PRÁVEM).

AUTOR PROJEKTU: STAVEBNtÍ FIRMA PLUS s.r.o., oddĚlení projekce

VYPRACOVAL:

Ing. Patrik Smolinský

KONTROLOVAL:

Jtířtí Šetina, DtS.

HL.INŽ.PROJEKTU

Ing. Marek Hasoň

NÁZEV PROJEKTU:

Rekonstrukce učteben a výstavba nové haly pro OV

GENERÁLNtÍ PROJEKTANT



MĚštanská 3992/109
695 01 Hodonín,
www.firmaplus.cz
tel: +420 518 120 022

PROJEKTANT SPECIALISTA:

PARDOSA - technik, s.r.o.
stavební a projektční společnost
Hodonínská 672, 696 03 Dubňany
tel: +420 515 536 700, fax: +420 515 536 777
www.pardosa.cz

LOGO FIRMY



AUTORIZAČNtÍ RAZtÍTKO

VYPRACOVAL:

Petr Winkler

KONTROLOVAL:

Petr Winkler

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Petr Winkler

PROFESE: D.1.4.6 Slaboproud

NÁZEV STAVEBNtÍHO OBJEKTU: OBJEKT B

DATUM:

12/2021

MĚŘtÍTKO:

-

OBSAH VÝKRESU:

Č.ZAK.:

17-20-010

ČtÍSLO VÝKRESU.:

D.1.4.6-09

Přehledové schéma rozvodŮ PZTS