



A. Průvodní zpráva

FVE Obchodní akademie, SOÚ Veselí nad
Moravou - 154,8 kWp

PKV BUILD S.R.O. | Vlněna Office Park

BRNO-STŘED 602 00

www.pkv.cz

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- a) Název stavby:** FVE Obchodní akademie, SOÚ Veselí nad Moravou - 154,8 kWp
b) Místo stavby: p. č. st. 2764, st. 2765, k.ú. Veselí-Předměstí [780731]
c) Předmět dokumentace: trvalá stavba, technologie pro výrobu elektrické energie

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

- a) Stavebník:** Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno
IČ: 70888337

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.1.3.1 Zpracovatel projektové dokumentace FVE

- a) Generální projektant:** PKV BUILD s.r.o.
Senožaty 284
394 56 Senožaty
IČ: 28149785
b) Autorizovaná osoba: Ing. Petr Feierfeil, IE02, autorizace č. 0010178
c) Kontroloval: Ing. Jan Petr
d) Vypracoval: Ing. Boris Hudec

A.1.3.2 Zpracovatel požárně bezpečnostního řešení (PBR)

- a) Autorizovaná osoba:** Ing. Zdeněk Hradecký, IH00, autorizace č. 0010192

A.1.3.3 Zpracovatel statického posudku

- a) Autorizovaná osoba:** Ing. Radek Janka

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna na dva samostatné objekty. Technologické zařízení FVE bude tvořit jeden celek a nebude dále členěn.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- dokumentace k objektu
- technické listy použitých technologií
- místní šetření
- katastrální mapy
- normy ČSN, PNE
- požadavky investora

A.4 Rozsah této části dokumentace

Tato část dokumentace je vypracována ve stupni dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby. Projekt řeší instalaci fotovoltaických panelů, napojení panelů na střídače a následné napojení do stávajících rozvodů. Součástí instalovaných střídačů je monitoring a dálkový dohled přes webovou aplikaci.

Statické posouzení a požárně bezpečnostní řešení stavby budou zpracovány samostatně v příložených dokumentech a budou doloženy před započítím prací. Dále bude provedena kontrola, že zařízení plní požadavky uvedené ve statickém posudku.

Vypracoval: Ing. Boris Hudec

Datum: 06/2023