


Legenda značek požární ochrany:

<u>N02.01-III</u>	Podlaží, číslo PÚ, stupeň požární bezpečnosti
△ REI 30 DP2	Požadovaná PO stropní konstrukce
REI 30 DP1	Požadovaná PO požární nosné stěny
EI 15 DP3	Požadovaná PO uzavěru
— · — · — ·	Hranice požárního úseku
△ PHP	Přenosný hasicí přístroj
[FS]	FVE STOP

ZODPOV.PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Hradecký		
KONTRLOVAL	Ing. Zdeněk Hradecký		
VYPRACOVAL	Ing. Vladislava Svobodová		
INVESTOR	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 601 82 Brno	FORMÁT	A4
ZAKÁZKA: FVE LILA Domov pro postižené děti Otnice – 67,95 kWp p. č. st. 3/1 k. ú. Otnice [716570]		DATUM	26.04.2023
		ČÍSLO ZAKÁZKY	PBŘ 2474
		ÚČEL, STUP.DOK.	DÚR+DSP+DPS
VÝKRES:	Půdorys 2.NP s technologií FVE	MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
		1:50	02