

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
II/641 BRNO, UL. ČERNOVICKÁ – ÚSEK 5

Dotaz č. 1:

Dle soupisu prací objektu SO 101 je součástí prací provedení dvouvrstvého cementobetonového krytu. Vzhledem k tomu, že se jedná o provedení zastávek, není technologicky možné provést cementobetonový kryt jako dvouvrstvý.

Žádáme zadavatele o změnu na jednovrstvý cementobetonový kryt v projektové dokumentaci a v soupisu prací.

Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel upravil zadávací podmínky na provedení cementobetonového krytu jednovrstvého v BUS zálivech.

Zadavatel doplňuje výkresovou část PD a upravený soupis prací – v příloze.

Zadavatel z tohoto důvodu mění předpokládanou cenu, která nově zní:

54 383 000,- Kč bez DPH

Zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek:

XII. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta **30. 05. 2024 do 10:00 hod.**

V Brně, dne

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje

Přílohy dle textu: