

Příloha č.3 - kniha svítidel použita při výpočtu (referenční typ)**Svítidla můžou být nahrazena se stejnými nebo lepšími parametry.**

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje	Počet
A1	PNL 30W ECO MM	PNL 30W ECO MM	1 x LED, 30W, 3760lm, Ra85, 4000K	28
B1	OFFICE 30W P 1200	OFFICE 30W P 1200	1 x LED, 30W, 3330lm, Ra82, 4000K	9
C1	DWL 20W MM	DWL 20W MM	1 x LED, 20W, 2200lm, Ra83, 4000K	8
D1	COV215-11-840-100-0000	COVENTINA 215 57W/840 PC/PCO 7340lm 1400mA HO IP66 (náh	1 x LMA1-1480-180LED-840, 57W, 7340lm, Ra80, 4000K	9
D2	COV112-11-840-080-0000	COVENTINA 112 39W/840 PC/PCO 5340lm 1050mA IP66 (náhrad	1 x LMA1-1120-120LED-1400-840, 39W, 5340lm, Ra80, 4000K	60
D3	COV112-11-840-060-0000	COVENTINA 112 29W/840 PC/PCO 3690lm 700mA IP66, 5YW	1 x LMA1-1120-120LED-1400-840, 29W, 3690lm, Ra80, 4000K	10
N3	TM-IT.M5ATM160W	ITECH M5 105 M AT	1 x Integral module 2xLED, 3,7W, 524lm, Ra70, 5700K	10
NP1	TM-OS.M1ATM660W	ONTEC S M1 60 M AT + SIGN	1 x 010177 7LED, 3,3W, 360lm, Ra80, 5700K	2

Zeleným pruhem jsou označena svítidla nouzová nebo s nouzovým modulem