



#### LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY

- VENTILATOR - POTRUBNÍ PŘÍPOJENÍ
- PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE
- TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ/OVODNÍ
- ČTYŘHRANNÁ VÝVĚSTKA
- REGULAČNÍ KLAPKA
- TLUMIČ HLUKU
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- TEXTILNÍ VELKOPLOŠNÁ VÝVĚSTKA
- VZT POTRUBÍ PŘÍVOD
- VZT POTRUBÍ OVOD
- CU POTRUBÍ CHLAĐIVA
- IZOLACE POTRUBÍ
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - PŘÍVOD (M3/h)
- MNOŽSTVÍ VZDUCHU - OVOD (M3/h)

#### POZNÁMKY

- SPODNÍ HRANA DIGESTOŘÍ +2,1 M, PŘÍPADNĚ PODLE TECHNOLOGIE
- POLOHU PŘÍPOJOVACÍCH HRDEL DIGESTOŘÍ KOORDINOVAT NA MÍSTĚ
- DVEŘNÍ A STĚNOVÉ MŘÍŽKY DODÁVKOU STAVBY
- VZT POTRUBÍ V BUDOVĚ BUDOU VEDENY POD STROPEM, V POHLEDU NEBO VOLNĚ
- VZT POTRUBÍ ZASAHLIJÍCÍ POD PODHLED BUDE DODATEČNĚ DKASTLOVÁNO, PŘÍPADNĚ BUDE VEDENO VOLNĚ
- VZT KOMPONENTY MUSÍ BÝT NAMONTOVÁNY V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE
- VEDENÍ POTRUBNÍCH TRAS PŘED VÝROBOU OVĚRIT NA MÍSTĚ

Autorizoval:  
Ing. Jan Nečada

Vypracoval:  
Martin Kopecký

INVESTOR: Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace  
Vejrostova 1143, 63500 Brno, IČ: 60555211

STAVBA:

**REKONSTRUKCE KUCHYNĚ**  
**- ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE**

MÍSTO STAVBY:

**k.ú. Bystrc, parc. č. 8228/1, 1938/84, 1938/41**  
**8210/29, 8210/22, 1938/40, 1938/415, 6153**

ČÁST: D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA  
NÁZEV VÝKRESU

**PŮDORYS STŘECHY**

TZB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o.  
IČO:17128048, DIČ: CZ17128048  
Lidická 700/19, Veverří, 602 00 Brno  
tel. +420 603 544 735  
e-mail: projekce@tzb-projekt-kopecky.cz

FORMÁT A1+  
DATUM 08/2023  
STUPEŇ DPS  
OBJEKT

MĚRÍTKO  
**1:50**

Č. VÝKRESU  
**04**

SADA

1 2 3 4 5 6 7 8