

Napojení čerpací stanice kanalizace (venkovní prostor u kotelny):

-Napojení se počítá kabelem CYKY-J5x2,5 s odjištěním B16/3 v rozvaděči kotelny. Jako zvýšená ochrana bude použit proudový chránič s citlivostí 30mA. Jistič i proudový chránič budou umístěny do rozvaděče. Kabel bude ukončen na venkovní stěně kotelny (směrem k čerpací šachtě-viz PD kanalizace) v délce cca 2m volně. Definitivní technické parametry – požadavky budou upřesněny dle skutečně dodané čerpací šachty a čerpadla. Výše uvedené materiály obsahuje soupis prací.