



Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
1.51	Uklízečky	AB5	200
1.52	Úklidová komora	AB5	100
1.53	Sklad čisticích prostředků	AB5	100

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:
Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PE+N, TN-S
- automatickým odpojením při poruše
doplňková ochrana proudovým chráničem
doplňková ochrana doplňujícím prospojováním

Vedoucí projektant	Zodpovědný projektant	Vypracoval/Kreslil	Projekce elektro, Veselá 15 66902 Znojmo tel.: 515220790 mobil: 731085634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 Ičo: 10113533 Licence programu #Q000810	
Ing. J. Kosík	Bc. J. Kosík	K. Kosíková		
Kraj:	Jihomoravský	Místo:	Ivančice	
Investor:	SŠDOS, nám. Klášterní 127, Moravský Krumlov			
Akce:	PŘESTAVBA WC A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V AREÁLU SŠDOS, KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE			
Výkres				
WC UČITELÉ				
1. NP - vnitřní el. instalace				
		Zakázkové číslo	31/2013	
		Formát	2A4	
		Stupeň	DPS	
		Datum	04/2013	
		Měřítko	Číslo výkresu	
		1:50	E 8.6	