

OBJEKT:	NEMOCNICE VYŠKOV, OBJEKT L (ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA)	OPERATIVNÍ KARTA
ADRESA:	Ul. Purkyňova	STUPEŇ POPLACHU:
SPOJENÍ:	517 315 111	
I. TRASA JÍZDY PRO PŘÍJEZD HASIČSKÝCH VOZIDEL: Místní komunikací – ulicí Purkyňova přes vrátnici. Průjezdná výška na vjezdu do areálu nemocnice přes vrátnici je 3,76 m ; na výjezdu 3,72 m . Min. šířka vozovky je 3,5 m (celková 5,26 m i s chodníkem na vjezdu; na výjezdu 5,28 m).		
II. PŘÍSTUP DO OBJEKTU Objekt budovy L je přístupný z 1 hlavní strany objektu.		
III. CHARAKTER OBJEKTU: Administrativní budova. Výška budovy 13,6 m. Jedná se o čtyřpodlažní budovu. Obsazenosti objektu: 28 zaměstnanců denní režim; 0 zaměstnanců odpolední režim. 1.PP – uzávěr vody, výměňková stanice, spisovna, úklidová místnost. 1.NP – zasedací místnost, kanceláře: technik BOZP, mzdová účetní, provozně technické oddělení. 2.NP – kancelář: vnitřní audit, právní oddělení, energetik 3.NP – kancelář: finanční oddělení, obchodní oddělení.		
IV. KONSTRUKCE OBJEKTU: Nosné konstrukce jsou tvořeny zděné obvodové stěny s ŽB skeletem a ŽB panely.		
V. HASICÍ LÁTKY: 1. <u>Vnitřní hydrantový systém</u> – nenachází se. 2. <u>Venkovní hydranty</u> – v blízkosti objektu se nachází jeden podzemní hydrant – severně cca 50 m od objektu L (B75, Q = 5,2 l/s) – značeno značkami. Napájeny z veřejného vodovodního řádu; zkoušky prováděny. Nadzemní hydrant před areálem nemocnice na ulici Purkyňova – vydatnost 9,3 l/s, DN300. 3. <u>Nezavodněný požární vodovod (suchovod)</u> – umístěny za elektrickou rozvodnou pro celý areál a za kotelnou. Stav vyhovuje.		
VI. UZÁVĚRY ENERGIÍ: <u>Hlavní uzávěry:</u> HUP nenachází se v objektu není veden plyn. HUV se nachází v 1.PP – označen na dveřích (vedle vstupních dveří v 1.NP). <u>Vypínání elektrické energie:</u> Hlavní vypínač pro celou budovu L se nachází v zádveři v 1.NP. <u>TOTAL STOP/CENTRAL STOP</u> se nenachází. <u>Záložní (náhradní) zdroj elektrické energie</u> – dieselagregát se nachází v samostatném hospodářském objektu areálu vedle trafostanice. Start při výpadku distribuční sítě (objem 3 600 l nafty). <u>UPS:</u> nenachází se.		
VII. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ (PBZ): Nenachází se.		
VIII. EPS V NÁVAZNOSTI NA PBZ: Nenachází se.		
IX. EVAKUAČNÍ VÝTAHY: Nenachází se.		
X. ÚNIKOVÉ CESTY: <u>Únikové cesty:</u> z objektu L únik směrem na volné prostranství společným schodištěm.		
XI. OSAZENOST OBJEKTU Počet zaměstnanců: 28 zaměstnanců denní režim; 0 zaměstnanců odpolední režim.		

XII. DOPORUČENÍ PRO VELITELE ZÁSAHU:

1. **HUV se nachází v 1.PP.**
2. **Evakuační výtahy se nenachází.**
3. Severovýchodně od objektu se nachází centrální kyslíková stanice s objemem 10 000 litrů.
4. Po celém objektu budov L **nejsou** vedeny rozvody medicínálních plynů.

XIII. ZNALOSTI O OBJEKTU A PROVOZU:

Provozně technický náměstek: Ing. Horáček Pavel +420 702 280 193

Oddělení energetiky a odpadového hospodářství: Vlastimil Pospíšil +420 605 306 255

Oddělení údržby: Vítězslav Hnízdil +420 606 523 820

Vrátnice: +420 517 315 111

ZPRACOVAL:

Ing. Jan Tománek, Š-OZO-89/2007, tel.: +420 737 270 526

DATUM:

PODPIS:

SCHVÁLIL: