



LEGENDA ZAŘÍZENÍ OPS PŘÍPRAVA TV:

21.	OPS, TV 50kW	1 ks
22.	ZÁSOBNÍK TV 100–200 LITRŮ NEREZ S TEP. IZOLACÍ	1 ks
23.	REGULAČNÍ VENTIL TV	1 ks
Č23.	ČERPADLO TV	1 ks
Č24.	ČERPADLO CÍRKULACE TV	1 ks
26.	DESKOVÝ VÝMĚNÍK	1 ks
27.	VODOMĚR ST. VODY do 30°C DN15	1 ks
28.	POJ. VENTIL DN15/20 10 bar.	1 ks

LEGENDA ARMATUR

KK	KULOVÝ KOHOUT
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL

LEGENDA POTRUBÍ

— . . . —	POTRUBÍ STUDENÉ VODY PITNÉ
— . . . —	POTRUBÍ TEPLÉ VODY
— . . . —	POTRUBÍ CÍRKULAČNÍ VODY

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
--------	------------	--------------	-------

<div>BLOCK[®] Clean Room Solutions BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí</div>		<div>Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ</div>	<div>Investor: <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Nemocnice Vyškov</div></div>	
<div>Profese: ZTI</div>	<div>Zpracovatel dílu: BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel: +420 571 670 111 E-mail: info@blockcrs.cz www: www.blockcrs.cz</div>		<div>Autorizace:</div>	
<div>Odpovědný projektant ING. PETR KROUŽECKÝ</div>	<div>Změny zpracoval ING. PETR KROUŽECKÝ</div>	<div>Manažer stavby TOMÁŠ POTĚŠIL</div>		
<div></div>	<div></div>	<div></div>		
<div></div>	<div></div>	<div></div>		
<div></div>	<div></div>	<div></div>		
<div>Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3</div>			<div>Zakázkové číslo: DSPS 08 - 2023</div>	<div>Paré:</div>
<div>Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 SO 01</div>			<div>Datum: 08 - 2023</div>	
<div>Obsah: SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TUV - MR</div>			<div>Stupeň: Dokum. skutečného provedení stavby</div>	
<div></div>			<div>Formát: 2xA4</div>	<div>Číslo výkresu: D.1.01.4a-209</div>
<div></div>			<div>Měřítko: -</div>	