

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNY, ROZVADĚČE)
MALÉ NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVODŮ SK, EKV, JČ, STA, PZS)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

? OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

? OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PŘI PORUŠE

? AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY



? OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

? OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 BLOCK a.s., U Kasáren 727 757 01 Valašské Meziříčí		Investor:  Nemocnice Vyškov		
Profese: SLP			Autorizace:	
	Vypracoval:	Kontroloval:		
	LUDĚK DORUŠKA (Elmo)	TOMÁŠ POTĚŠIL		
Akce:	NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. MAGNETICKÁ REZONANCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3		Zakázkové číslo: 100745 DSPS 08 - 2023	Paré:
			Datum: 08 - 2023	
			Stupeň: Dokumentace skutečného provedení stavby	
Objekt:	PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3	SO 01	Formát: 2 A4	
Obsah:	STROJOVNA VÝTAHU - STA		Měřítko: 1:40	Číslo výkresu: D.1.01.4d-204