

Legenda:


- mdo+do hlavní trasy
- no+po požární trasy
- stoupací trasy
- drátěný žlab 250/100..40m
- kabelový žebřík 400/60..20m

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 NPE AC 400 V / TN-S  
1 NPE AC 230 V / TN-S

VNĚJŠÍ VLIVY VIZ PŘÍLOHA TZ  
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000-5-52 ed. 2  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed.2  
INSTALACE V UMÝVÁRNÁCH, VE SPRCHÁCH DLE ČSN 332000-7-701 ed.2  
INSTALACE V UMÝVACÍCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2130 ed.3

±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<b>LT PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor:  <b>Nemocnice Vyškov</b>	
Profese: <b>EL</b>	Zpracovatel dílu: <b>SUBTECH</b> Slovinská 29, 612 00 Brno +420 541 247 419 www.subtech.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: BC. JOSEF ADAMEC	Vypracoval: BC. JOSEF ADAMEC	Kontroloval: ING. PETR LAVIČKA		
Akce: <b>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B</b>		Zakázkové číslo: DZS 16 - 2016	Paré: Datum: 11 - 2016 Formát: 4 A4	
Objekt: SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE KŘÍDLO B2 SO 01		Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE		
Obsah: HLAVNÍ TRASY 3.NP		Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: <b>D1.01.06-134</b>	