



- POPIS SVÍTIDEL
- LM-2(D5) — TYP SVÍTIDLA PODLE LEGENDY SVÍTIDEL
  - LD-1(S) — ČÍSLO OKRUHU V ROZVADOČI
  - LM-1(C5) — MENŠÍ DŮLEŽITÉ OBVODY
  - LD-1(O1) — SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ
  - LD-1(S) — SPINAČ DOMOVNÍ NÁSTĚNNÝ IP44
  - LD-1(O1) — SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ IP44
  - LD-1(S) — SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ RAZENÍ 1/050
  - LD-1(O1) — TRUBKOVÁNÍ V BETONU
  - LD-1(S) — KRABICE
- SVÍTIDLA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ
- LD-1(S) — SVÍTIDLO T5 VESTAVNÉ
  - LD-1(O1) — SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ
  - LD-1(S) — SVÍTIDLO VESTAVNÉ DOWNLIGHT LED
  - LD-1(O1) — SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ T5

DOPORUČENÁ VÝŠKA SPINAČŮ +1,2 m

PŘI MONTÁŽI SVÍTIDEL A SPINAČŮ NUTNO DOORŽET USTANOVENÍ NOREM  
ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3

ROZVODNÁ SOUSTAVA  
3 PEN AC 400 V / TN-C  
3 NPE AC 400 V / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM  
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)  
DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 2  
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 332000-7-710  
±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

<b>LT PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	<b>Nemocnice Vyskov</b>
Profese: <b>EL</b>	Zpracovatel dílu:	<b>SUBTECH</b> Slovenská 29, 612 00 Brno +420 541 247 419 www.subtech.cz	
Odpovědný projektant: BC. JOSEF ADAMEC	Vypracoval: BC. JOSEF ADAMEC	Kontroloval: ING. PETR LAVIČKA	Autorizace:
Akce: <b>NEMOCNICE VYSKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B</b>		Zakázkové číslo: DZS 16 - 2016 Datum: 11 - 2016 Formát: 16 A4	
Objekt: SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE KŘÍDLO B2		SO 01	
Obsah: UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 3.NP		Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: <b>D1.01.06-114</b>