



DATOVÝ ROZVADĚČ KZ 12U – DRKZ1:

- 1x PS-07
- 2x SWI 24
- 1x PoE16 + 1x PoE24
- 1x US-07 IP
- 1x AG-07 IP
- 1x TI-07 IP
- 1x IPRS + 1x SQL + 1x RB

POZNÁMKA

- NOSNÝ MATERIÁL ROZVODŮ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE DO KTERÉHO BUDOU UKLÁDÁNY ROZVODY KS.
- KZ-LV18 - ROZVODY KZ (VČ. DIMENZE NOSNÉHO MATERIÁLU)
- DALŠÍ LEGENDA K POUŽITÝM KABELŮM A K NOSNÉMU MATERIÁLU KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA SLP".
- POUŽITÉ ZNAČKY KZ JSOU UVEDENY VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA SLP".

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNÝ, ROZVADĚČE)
MALÉ NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVODŮ SK, STA, KZ, EKV, JČ)
2 100V ~ (STRANA ROZVODŮ DR)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PŘI PORUŠE

- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Michal Přikryl	<i>Sedláč</i>	jimi ELECTRONIC SOLUTIONS® Plzeňská 6 276/298 150 00 Praha 5 tel. 517 350 204
VYPRACOVAL	Roman Sedláč	<i>Přikryl</i>	
KONTROLOVAL	Roman Sedláč	<i>Sedláč</i>	
ČÍSLO ZAKÁZKY	P/19/105		
INVESTOR	Nemocnice Vyškov		
ADRESA	Purkyňova 235/36, Nostovice, 682 01 Vyškov		
NÁZEV AKCE	Nemocnice Vyškov – ORL, Neurologie SLP, REKONSTRUKCE BUDOVY B		
NÁZEV OBJEKTU	Půdorys 1.NP– KZ		
NÁZEV VÝKRESU			
DATUM	05/20		
FORMÁT	A4		
MĚŘÍTKO	1:100		
STUPĚŇ	09PS		
C. SOUPRAVY	C. VÝKRESU		
	01.01.07-206		