

LEGENDA MÍSTNOSTÍ																	
Č. M.		NÁZEV MÍSTNOSTI		m²		Č. M.		NÁZEV MÍSTNOSTI		m²		Č. M.		NÁZEV MÍSTNOSTI		m²	
B2-1.01	CHODBA	117,2	B2-1.02	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHOVA	4,2	B2-1.03	ODLO	2,4	B2-1.04	BRÁDO	7,7	B2-1.05	TELEFONOVNA	8,7	B2-1.06	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHOVA	4,1
B2-1.07	POKOJ - 3L	18,0	B2-1.08	POKOJ - 3L	18,0	B2-1.09	PRÁVNÍ	14,0	B2-1.10	SENÍ POKYTY PACIENTŮ	27,2	B2-1.11	ELEKTROJEDNA	28,8	B2-1.12	SKOKOVÉ	28,8
B2-1.13	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHOVA	4,2	B2-1.14	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHOVA	4,1	B2-1.15	WC ZAMĚSTNANCOV - ŽENY	1,0	B2-1.16	ČIŠTĚNÍ KUCHYNKY	7,7	B2-1.17	HYGIENICKÝ DOPRY	17,0	B2-1.18	VÝMĚN	7,8
B2-1.19	POKOJ - 3L	18,0	B2-1.20	POKOJ - 3L	18,0	B2-1.21	WC ZAMĚSTNANCOV - MUŽI	1,0	B2-1.22	PRACOVNÍ STYL, SESTRY	12,8	B2-1.23	ZÁKLADNÍ	3,9	B2-1.24	ZÁKLADNÍ	3,9
B2-1.25	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHOVA	4,1	B2-1.26	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHOVA	4,1	B2-1.27	WC ZAMĚSTNANCOV - MUŽI	1,0	B2-1.28	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHOVA	6,0	B2-1.29	BRÁDO	7,8	B2-1.30	VEŠOVNÁ HALA	19,4
B2-1.31	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHOVA	4,1	B2-1.32	POKOJ - 3L	22,8	B2-1.33	DNZ	8,2	B2-1.34	POKOJ - 3L	21,7	B2-1.35	PRACOVNÁ PRÁVNÍ	14,3	B2-1.36	ZÁKLADNÍ	7,3
B2-1.37	POKOJ - 3L	18,0	B2-1.38	POKOJ - 3L	18,0	B2-1.39	PRÍPRAVNA	17,1	B2-1.40	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHOVA	4,1	B2-1.41	PRACOVNÁ PRÁVNÍ	14,3	B2-1.42	ZÁKLADNÍ	7,3
B2-1.43	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	10,7	B2-1.44	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHOVA	6,0	B2-1.45	VÝŠETŘOVNA	18,8	B2-1.46	POKOJ - 3L	18,0	B2-1.47	PRACOVNÁ PRÁVNÍ	14,3	B2-1.48	ZÁKLADNÍ	7,3

LEGENDA:

- Potrubi rozvod medicijních plynů v ocelové chráničce
- Potrubi rozvod kyslíku (O₂)
- Uzávěry plynů (X-počet plynů)
- Terminální nástěnná jednotka s rychlospojkou
- Signalizační panel klinického nouzového alarmu (X-počet snímaných plynů)
- Nástěnná rampa (X-počet lůžek)


POZNÁMKA:

- Potrubi při průchodu zdmi, příčkami a stropem opatřeno ocelovou chráničkou.
- Rozvodné potrubí vedeno v podhledu, v místnostech k odběrovým místům klesá pod omítkou.
- Uzavírací armatury osazeny do ventilové skříňky s dvířky cca 1700 mm nad podlahou

±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektanta zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor: Nemocnice Vyškov	
Profese: MED		Zpracovatel dluh: Dräger Medical s.r.o. Na Václavském náměstí 108/213, 602 00 Brno Tel.: +420 468 011 381 E-mail: projekce@drager.com	Autorizace:	
Odpovědný projektant: ING. JAN BILOŠ		Vypracoval: ING. TOMÁŠ MACH	Kontroloval: ING. TOMÁŠ MACH	
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B		Základové číslo: DZS 16 - 2016		Paralel: 11 - 2016
Objekt: ROZVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ KŘÍDLA B2		Formát: 10x A4		Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Číslo: PŮDORYS 1.NP		Měřítko: 1:50		Číslo výkresu: D1.01.08-102



Revize	Vypracoval	Datum	Popis obsahu revize

Zpracovatel projektu: LT PROJEKT		Široký Důl 200, 572 01 Polička Telefon: +420 468 008 930 e-mail: medical@ltdr.cz		Investor: Nemocnice Vyškov p.o. Purkytova 235/36 Vyškov, 682 01	
Odpovědný projektant: ING. JAN BILOŠ		Výpracoval: ING. MILAN VÍŠEK		Kontroloval: RADEK CHADIMA	
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B Rozvod medicijních plynů		Číslo zakázky: 19V0042		Č.pár: 05/2020	
Výkres: PŮDORYS 1.NP		Měřítko: 1:50		Číslo výkresu: 19V0042_02	