



POPIS SVÍTIDEL		SVÍTIDLA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ	
LM-2(D5)	— TYP SVÍTIDLA PODLE LEGENDY SVÍTIDEL		SVÍTIDLO TS VESTAVNÉ
LD-2(D5)	— ČÍSLO OKRUHU V ROZVADEČI		SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ
LM-1(MC)	— LM...MÉNĚ DŮLEŽITÉ OBVODY		SVÍTIDLO VESTAVNÉ DOWNLIGHT LED
LD-1(MC)	— LD...DŮLEŽITÉ OBVODY		SVÍTIDLO PRÍSAZENÉ TS
SP-1	SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ		
SP-2	SPINAČ DOMOVNÍ NÁSTĚNNÝ IP44		
SP-3	SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ IP44		
SP-4	SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ RAZENÍ 1/050		
TR	TRUBKOVÁNÍ V BETONU		
KR	KRABICE		

DOPORUČENÁ VÝŠKA SPINAČŮ +1.2 m
PŘI MONTÁŽI SVÍTIDEL A SPINAČŮ NUTNO DODRŽET USTANOVENÍ NOREM
ČSN 33 2000–7–701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3

ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 PEN AC 400 V / TN–C
3 NPE AC 400 V / TN–S

OCHRANA PŘED OKRAŽEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
(ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ)
DLE ČSN EN 61140

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 2
AUTOMATICKÉ DOPLŇENÍ OD ZDROJE
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

INSTALACE VE ZDRAVOTNICKÝCH PROSTORECH DLE ČSN 332000–7–710
±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMÍČEK Vedoucí projektantů zakázky: ING. PETR TOMÍČEK	Investor: Nemocnice Vyškov
Profil: EL	Zpracovatel dle: SUBTECH Slovenská 29, 612 00 Brno +420 541 247 419 www.subtech.cz	AutORIZACE: Zpracovatel dle: BC. JOSEF ADAMEC BC. JOSEF ADAMEC ING. PETR LAVÍČKA	
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B		Zakazkové číslo: DZS 16 - 2016	Paré: 11 - 2016
Objekt: SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE KŘÍDLO B2		Formát: 16 A4	
Obsah: UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 1.NP		Štupoř: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	Číslo výkresu: D1.01.06-112