

[illegible]

3NP A  
RXY5Q8TY1

5.6m [3]  
9.5x15.1

0.9m  
9.5x15.1

0.4m  
9.5x15.1

0.3m  
9.5x15.1

1.3m  
9.5x15.1

1.7m [2]  
6.4x12.7

IND54  
FXAQ25A

2.1m  
9.5x15.9

3.4m [2]  
6.4x12.7

IND49  
FXAQ25A

0.7m  
9.5x15.9

1.6m [2]  
6.4x12.7

IND55  
FXAQ25A

3.5m  
9.5x15.9

4.0m [3]  
6.4x12.7

IND52  
FXAQ20A

2.8m [2]  
6.4x12.7

IND51  
FXAQ25A

1.0m [2]  
6.4x12.7

IND53  
FXAQ25A

3.4m [2]  
6.4x12.7


IND50  
FXAQ25A

3.6m [2]  
6.4x12.7

IND48  
FXAQ25A

4.0m [3]  
6.4x12.7

IND56  
FXAQ25A

Akce:		NEMOCNICE VÝŠKOV			
Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 235/36 682 01 Vyškov		Zhotovitel: MORYS, s.r.o. Konejška 894/9 702 00 Ostrava - Přívoz morys@morys.cz tel.: +420 596 134 673-5		 Autorizační razítko:	
Základní projektant:		Vypracoval: Ing. Hana Dvořáková	Kontroloval: Ing. Juraj Gašpár	Datum:	04/2020
Část: Vzduchotechnika		Část/Objekt: Křídlo B2		Zakázka číslo:	190144
				Stupeň:	DPS
				Kontrola:	
Název přílohy: SCHÉMA VRV CHLAZENÍ				Měřítko:	Číslo výkresu:
				-	07
				Paré:	