


LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
B2-2.01	CHODBA
B2-2.02	POKOJ - ŽL
B2-2.03	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-2.04	POKOJ - ŽL
B2-2.05	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-2.06	LAŽEN PACIENTŮ
B2-2.07	ČISTICI MÍSTNOST
B2-2.08	UKLID
B2-2.09	STANOVISTE SESTER
B2-2.10	PŘEDSÍN
B2-2.11	WC ZAMĚSTNANCŮ - ŽENY
B2-2.12	WC ZAMĚSTNANCŮ - MUŽI
B2-2.13	DMZ
B2-2.14	PŘIPRAVNA


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
B2-2.15	VÝŠETŘOVNA
B2-2.16	POKOJ - ŽL
B2-2.17	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-2.18	POKOJ - ŽL
B2-2.19	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-2.20	PRACOVNA (VÝŠETŘOVNA 2)
B2-2.21	CEVNÍ PORADNA
B2-2.22	SKLAD
B2-2.23	PRACOVNA PRIMÁŘE
B2-2.24	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-2.25	POKOJ - ŽL
B2-2.26	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-2.27	POKOJ - ŽL
B2-2.28	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
B2-2.29	POKOJ - ŽL
B2-2.30	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-2.31	SKLAD
B2-2.32	DENNÍ POBYT PACIENTŮ
B2-2.33	ČAJOVÁ KUCHYŇKA
B2-2.34	POKOJ - ŽL
B2-2.35	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-2.36	POKOJ - ŽL
B2-2.37	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-2.38	POKOJ - ŽL
B2-2.39	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-2.40	SCHODIŠTĚ
B2-2.41	VÝTAH
B2-2.42	MOTODLAHA, MOTOMED

LEGENDA ČAR



KANALIZACE – NOVÁ
KANALIZACE – ZAVĚŠENÁ – NOVÁ
KANALIZACE – V PODLAŽE – NOVÁ
KANALIZACE – ZAVĚŠENÁ – STÁVAJÍCÍ



ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ, DEŠŤOVÁ – NOVÉ

ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ, DEŠŤOVÁ – STÁVAJÍCÍ

STOUPACÍ POTRUBÍ – DEMONTOVAT


LEGENDA

- U1 UMYVADLO vel.550/430, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (ZU) DN50 CHROM, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ 1/2"x150mm, CHROM
- U2 UMYVADLO PRO IMOBILNÍ vel.640/550, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DO STĚNY DN50, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM, CHROM, 2xRV15 s filtrem
- D NEREZOVÝ DŘEZ DO DESKY, DODÁVKOU ŽLÍ, ZU DN50 PLAST-JEDNODIČNÁ, BATERIE NÁSTĚNNÁ, PÁKOVÁ – DŘEZOVÁ, S PRODLOUŽENÝM VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM, CHROM
- M MÝČKA – PODOBITKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKU DN50, MAXIMÁLNÍ PRŮTOK 0,38 l/s, PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU A ODVZDUŠNOVACÍM TRUBKOU
- K1 ZÁVĚSNÝ KLOZET + SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC PRO MONTÁŽ DO LEHKÝCH STĚN SUCHÝM PROCESEM, PODPĚRY, OVLÁDÁNÍ PRO Dvě MNOŽSTVÍ SPLACHOVÁNÍ, SOUPRAVA PRO UTULNĚNÍ HLUKU
- K2 ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO IMOBILNÍ (dl.700,v=460mm vč.sedátka–OD ČISTĚ PODLAHY), ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ PNEUMATICKÉ, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁV.WC DO LEHKÝCH STĚN, PODPĚRY, KRYT OVLÁDÁNÍ nebo ovládní pro dvě množství splachování, SOUPRAVA PRO UTULNĚNÍ HLUKU
- K3 ZÁVĚSNÝ KLOZET + SEDÁTKO,MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC PRO MONTÁŽ DO LEHKÝCH STĚN, NASTAVITELNÁ VÝŠKA KLOZETU AŽ 490mm (NA ŽÁDOST INVESTORA NASTAVITELNÁ VÝŠKA SEDÁTKA 49–50cm OD PODLAHY) SUCHÝM PROCESEM, PODPĚRY, OVLÁDÁNÍ PRO Dvě MNOŽSTVÍ SPLACHOVÁNÍ, SOUPRAVA PRO UTULNĚNÍ HLUKU
- S SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU 1/2"x150mm, DRŽÁK SPRCHY, PODLAHOVÁ VPUSŤ PRO KERAMICKOU DLAŽBU –odpad vodorovný – SE ŽU DN50 S PACHOTĚSNÝM UZÁVĚREM V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ, IZOLAČNÍ SOUPRAVA
- VL VÝLEVKVA DITURVIT DN100 STACIONÁRNÍ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S PRODLOUŽENÝM VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM, 1x RV15 s filtrem, chromová mříž
- U+VL UMYVADLO V KOMBINACI S VÝLEVKOU S NOŽNÍM OVLÁDÁNÍM BATERIE STOJÁNKOVÁ-DODÁVKOU U+VL, 2x RV15 s filtrem, PŘÍVOD VODY MAXIMÁLNĚ 150mm NAD PODLAHOU
- POZNÁMKA: PODLAHOVÉ VPUSŤI BUDOU ODSAZENY POD ÚROVEŇ ČISTĚ PODLAHY (VYSPÁDOVÁNÍ)
- VP SKLEPNÍ VPUSŤ DN100 SE ŽK, ŽU S PACHOTĚSNÝM UZÁVĚREM V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ, SVISLÝ ODTOK, + IZOLAČNÍ SOUPRAVA
- H HYDRANT (19/30m)
- VJ VÝTOKOVÁ JEDNOTKA – DN15, HADICE NA STĚNU 5m
- FC VODNÍ ŽU PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ŽU, ŽU DN40 (MAXIMÁLNĚ 3 FC NA 1 ŽU)

POZN.:
– TRASA ROZVODŮ ŽLÍ MUSÍ RESPEKTOVAT KOORDINAČNÍ VÝKRESY STAVBY
– NOVÉ VNĚŠNÍ PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI, NESMÍ ZASAHOVAT DO NOSNÉHO SYSTÉMU TRÁMOVÉHO STROPU, NA MÍSTĚ MŮŽE BÝT POLOHA PROSTUPU INDIVIDUÁLNĚ UPRAVENA SE SOUHLASEM STATIKA

±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize			Datum

<div><div>LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝSTAVBY</div></div>		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	<div><div>Nemocnice Vyškov</div></div>	
Profese: ZTI		Zpracovatel dílu: SUBTECH s.r.o., Slovinská 29, 612 00 Brno Tel: +420 603 488 852 E-mail: aberlova@subtech.cz	Autorizace:	
Odpovědný projektant: Ing. SIMONA ABERLOVÁ		Vypracoval: Ing. SIMONA ABERLOVÁ	Kontroloval: Ing. SIMONA ABERLOVÁ	
Akce: NEMOCNICE VÝŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B		Zakázkové číslo: DZS 16 - 2016 Datum: 11 - 2016 Formát: 14 A4		
Objekt: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE KŘÍDLA B2		SO 01	Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	Paré:
Obsah: PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE		Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: D1.01.04-106	