

Legenda:


- mdo+do hlavní trasy
- no+po požární trasy
- stoupací trasy
- drátěný žlab
- kabelový žebřík

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 NPE AC 400 V / TN-S
1 NPE AC 230 V / TN-S

VNĚJŠÍ VLIVY VIZ PŘÍLOHA TZ
KABELY BUDOU ULOŽENY DLE ČSN 332000-5-52 ed. 2
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed.2
INSTALACE V UMÝVÁRNÁCH, VE SPRCHÁCH DLE ČSN 332000-7-701 ed.2
INSTALACE V UMÝVACÍCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2130 ed.3

±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor:  Nemocnice Vyškov	
Profese: EL	Zpracovatel dílu: SUBTECH Slovinská 29, 612 00 Brno +420 541 247 419 www.subtech.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: BC. JOSEF ADAMEC	Vypracoval: BC. JOSEF ADAMEC	Kontroloval: ING. PETR LAVIČKA		
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B		Zakázkové číslo: DZS 16 - 2016	Paré: Datum: 11 - 2016 Formát: 4 A4	
Objekt: SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE KŘÍDLO B2 SO 01		Datum: 11 - 2016		
Obsah: HLAVNÍ TRASY 2.NP		Formát: 4 A4		
		Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE		
		Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: D1.01.06-133	