



LEGENDA

- KABELOVÉ VEDENÍ DR
- PFD2 – KABEL 2x2,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2(ca)s1d0, P–45R
- POZNÁMKA:
- VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH BUDE KABEL UCHYCOVÁN PŘÍCHYTKAMI KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI DLE NORMOVÉ INSTALACE SE ZACHOVÁNÍ INTEGRITY KABELOVÉ TRASY P–45R.
 - MIMO OBJEKTY BUDE KABEL ULOŽEN VE STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ CHRÁNIČCE.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

- ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN–S (ÚSTŘEDNY, ROZVADĚČE)
MALÉ NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVODŮ SK, STA, KZ, EKV, JČ)
2 100V ~ (STRANA ROZVODŮ DR)
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:
- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
 - OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANA PŘI PORUŠE
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 - OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM
- PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000–5–51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Roman Sedlák	<i>Sedlák</i>	jimi <small>ELECTRONIC SOLUTIONS</small> Plzeňská 276/298 150 00 Praha 5 tel. 517 350 204	
VYPRACOVAL	ing. Michal Příkrýl	<i>Příkrýl</i>		
KONTROLOVAL	Roman Sedlák	<i>Sedlák</i>		
ČÍSLO ZAKÁZKY	P/19/105			
INVESTOR	Nemocnice Vyškov		DATUM	05/20
ADRESA	Purkyněova 235/36, Nosálovice, 682 01 Vyškov		FORMÁT	2xA4
NÁZEV AKCE	Nemocnice Vyškov – ORL, Neurologie SLP, REKONSTRUKCE BUDOVY B		MĚŘÍTKO	1:500
NÁZEV OBJEKTU			STUPEŇ	DSPS
NÁZEV VÝKRESU	PŘIPOJENÍ ROZVODŮ DR NA ÚSTŘEDNU PLENA		Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU D1.01.07–210