



DATOVÝ ROZVADĚČ KZ 9U – DRKZ2:  
- 1x PS-07  
- 2x SWI 24  
- 1x PoE16 + 1x PoE24  
- 1x US-07 IP  
- 1x AG-07 IP  
- 1x TI-07 IP

POZNÁMKA

- NOSNÝ MATERIÁL ROZVODŮ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE DO KTERÉHO BUDOU UKLÁDÁNY ROZVODY KS.
- - - KZ-LV18 - - - ROZVODY KZ (VČ. DIMENZE NOSNÉHO MATERIÁLU)
- DALŠÍ LEGENDA K POUŽITÝM KABELŮM A K NOSNÉMU MATERIÁLU KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ JE UVEDENA VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA SLP".
- POUŽITÉ ZNAČKY KZ JSOU UVEDENY VE VÝKRESE "BLOKOVÁ SCHÉMATA SLP".

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNÝ, ROZVADĚČE)  
MALÉ NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVODŮ SK, STA, KZ, EKV, JČ)  
2 100V ~ (STRANA ROZVODŮ DR)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

- OCHRANA IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PŘI PORUŠE

- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Roman Sedláček	CA/MS
VYPRACOVAL	Ing. Michal Přibyl	CA/MS
KONTROLOVAL	Roman Sedláček	CA/MS
ČÍSLO ZAKÁZKY	P/19/105	
INVESTOR	Nemocnice Vyškov	
ADRESA	Purkyňova 235/36, Nosičovice, 682 01 Vyškov	
NÁZEV AKCE	Nemocnice Vyškov – ORL, Neurologie SLP, REKONSTRUKCE BUDOVY B	
NÁZEV OBJEKTU		
NÁZEV VÝKRESU	Přodory 2.NP – KZ	
DATUM	05/20	
FORMÁT	122x44	
MĚŘITKO	1:100	
STUPEŇ	09PS	
Č. SOUPRAVY		Č. VÝKRESU D1.01.07-207