


LEGENDA POTRUBÍ

— — — — — NOVÝ ROZVOD DEZINFIKOVANÉ STUJENÉ VODY, PĚNOVÁ IZOLACE TL. 13mm
NEREZOVÉ POTRUBÍ, NEREZ 1.4521 (AISI 444), LISOVANÉ SPOJE,
VEDENO V TECHNOLOGICKÉM KANÁLE

— — — — — NOVÝ ROZVOD DEZINFIKOVANÉ STUJENÉ VODY, PĚNOVÁ IZOLACE TL. 13mm
NEREZOVÉ POTRUBÍ, NEREZ 1.4521 (AISI 444), LISOVANÉ SPOJE,
VEDENO POD STROPEM / V PODHLLEDU 1.PP

✕ PB KOTVENÍ POTRUBÍ – PEVNÝ BOD

VEDENÍ POTRUBÍ V TECHNOLOGICKÉM KANÁLE



0	07/2023	Ing. Lukáš Zvolský	Ing. Martin Rezníček	Ing. Lukáš Zvolský	
Rev.		Vedoucí projektu	Kontroloval	Vypracoval	Popis změny
Investor: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov					TRASKO PROJEKCE
Akce/ název: Nemocnice Vyškov – projekt rozvodů dezinfikované studené vody do jednotlivých OPS areál nemocnice Vyškov					TRASKO Projekt, s.r.o. Na Naucku 48/18 682 01 Vyškov IČ: 23038907 E: info@trasko.cz
Objekt:	...	Formát:	Zakázkové číslo:	Stupeň:	
Profese:	D14.1 Zdravotně technické instalace	12xA4	PD-23-06-13	OPS	
Období:		Měřítko:	Číslo výkresu:	Paré:	
SITUACE ROZVODU VODY V AREÁLU					1200 D14.1-01