



- LEGENDA HMOT**
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
 - STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
 - VNITŘNÍ OBEZDÍVKY STOUPAČEK INSTALACÍ II. 65 mm (KÓTOVANO 75) Z PODÉLNĚ DĚROVANÝCH CIHEL (290x140x65 mm), MALTA TRIDY M2.5. ZDVO BUDE PROVÁZANO KAPSAMI.
 - VNITŘNÍ PRÁČKY II. 140 mm (KÓTOVANO 150) Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ (497 x v249 x š140 mm) ZDĚNÍ NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, CIHLY P10. CHAR. PEVNOST ZDIVA V TLAKU f k min. 4,37 MPa. ZDVO BUDE PROVÁZANO KAPSAMI.
 - DOZDÍVKY VNITŘNÍCH STĚN A DOZDĚNÍ OTVORŮ VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z PLNÝCH CIHEL (290x140x65 mm), MALTA CEMENTOVÁ TRIDY M5, CIHLY P15. ZDVO BUDE PROVÁZANO KAPSAMI A VODOKORNOU VÝZTUŽÍ VLOŽENOU DO SPAR. PŘESNÝ ROZMĚR OTVORŮ VYT. ŠACHTY BUDE UPŘESNĚN PŘI REALIZACI DLE POŽADAVKŮ VYBRANÉHO DOD. VÝTAHU.
 - OBVODOVÉ DOZDÍVKY STĚN Z TVÁRNIC Z AUTOKLÁVOVANÉHO POROBETONU KATEGORIE I. TL. 300 mm (d599 x v249 x š300 mm), U=0.330 W/m²K, NA TENKOVŘSTVOU MALTY, TRIDA POROBETONU P2-400. NOVÉ ZDVO BUDE PROVÁZANO SE STÁVAJÍCÍMI.
 - PŘEDSTĚNY INSTALAČNÍ SÁDKOKARTONOVÉ II. 100 mm, 125 mm NEBO 150 mm, JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE. JEDNOSTRANNÉ DOVOJTE OPLÁŠTĚNA SDK DESKAMI II. 12,5 mm (DRUH H - SDK DESKA SE SNÍŽENOU ABSORPCÍ VODY). PROSTOR PŘEDSTĚNY BEZ IZOLACE. VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH VÝZTUŽÍ PRO ZAVĚŠENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMETŮ A ZAŘÍZENÍ. INSTALAČNÍ ROZVODY VEDENY UVNITŘ PŘEDSTĚNY.
 - KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S FASÁDNÍHO POLYSTYRENU NEBO Z TUHÝCH IZOL. DESEK Z MINERÁL. PLSTÍ S PODÉLNÍMI VLÁKNY (PROTIPOŽÁRNÍ PÁS) S POVRCH. ÚPRAVOU PROBARVENOU OMITKOU. SOKLOVÉ ZDVO Z EXTRUD. POLYSTYRENU S MAZAIKOVOU DEKORATIVNÍ OMITKOVINOU. PŘESNÝ POPIS A TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH SKLADB ZATEPLENÍ VÍZ PŘÍLOHA SKLADBY KONSTRUKCÍ. TL. ZATEPLENÍ NENÍ VE VÝKRESE KÓTOVÁNA.

NEMOCNICE BŘECLAV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Objednatel: Jihomoravský kraj Zemědělského nám. 3 601 82 Brno	Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA	
Akce: Nemocnice Břeclav - stravovací provoz			
Zpracovatel části: MEDICOPROJECT, s.r.o. STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel.: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz	Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA	Vypracoval DAVID ŠTĚPÁNKÝ	Paralel: -
Objekt (SO): SO 01 - Stavební úpravy stravovacího provozu		Datum: ČERVEN 2020	Zakázkové číslo: DSP/DPS-01-2020
Část PD: Architektonicko-stavební řešení		Formát: 14A4	Stupeň: DPS
Příloha: Řez A-A - nový stav		Časopřihy: 1:50	D.1.1-11