



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- TABLETOVÁNÍ JÍDLA (stávající řešení, přesunuto z 2.NP)
001 - Tabletovací pás
002 - Vozík na nádobí, vyhřívaný - 3ks
003 - Vyhřívaný vozík na talíře, 2 šachty - 2ks
004 - Vyhřívaný výdejní vozík na 3xGN1/1 - 3ks
005 - Vozík na distribuci jídla
PŘÍPRAVA (stávající technologie, přesunuto z 2.NP)
101 - Umyvadlo - 2ks
102 - Mycí stůl se dvěma dřezy
103 - Výlevka s nástěnnou baterií
104 - Bubnový naviják se sprchou
105 - Pracovní stůl s policí, pojízdný
106 - Konvektomat elektrický 20xGN1/1

Pozn.: Dokumentace neřeší rezervní přívody elektrické energie.

VODA, ODPAD:

P.č.:	Zařízení:	Studená voda:	Teplá voda:	Odpad:
101	Umyvadlo s kol. ovládáním	SV1 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV1 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp1 - DN50, v = 550 mm
101	Umyvadlo s kol. ovládáním	SV2 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV2 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp2 - DN50, v = 550 mm
102	Mycí stůl se dvěma dřezy	SV3 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV3 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp3 - DN50, v = 450 mm
103	Výlevka s nástěnnou bat.	SV4 - v = 1250 mm	TV4 - v = 1250 mm	Odp4 - DN100, v = 150 mm
104	Bubnový naviják se sprchou	SV5 - roh.v. 3/8", v = 1250 mm	TV5 - roh.v. 3/8", v = 1250 mm	
106	Konvektomat el. 20xGN1/1	SV6 - roh.v. 3/4", v = 650 mm		Odp5 - DN50, v = 50 mm

ELEKTRO:

P.č.:	Zařízení:	Elektro:	Příkon: (kW)
001	Tabletovací pás	E1 - 400V, vývod 3m	16
Pro vývod E1 zařadit vypínač V1, v = 1600 mm.			
106	Konvektomat el. 20xGN1/1	E2 - 400V, vývod 3m	37
Pro vývod E2 zařadit vypínač V2, v = 1600 mm.			

NEMOCNICE BŘECLAV

Objednatel:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce:
**Nemocnice Břeclav -
stravovací provoz**

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Schema:

Zpracovatel části: HRASPO spol. s.r.o. Tuřanka 114/8/107 627 00 Brno tel: 548 219 792	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
	Jakub Hrabálek	Jakub Hrabálek	
Soubor (PS): PS 01 - Gastrotechnologie		Datum:	ČERVEN 2020
		Zakázkové číslo:	DSP/DPS-01-2020
Část PD: Gastrotechnologie		Formát:	4xA4
		Stupeň:	DPS
Příloha: PROVIZORNÍ VÝDEJ - 1.PP - POŽADAVKY PROFESE		1:50	Číslo přílohy: D.3-01