



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Specializované pracoviště dopravního inženýrství
Brno – město a Brno - venkov

Č. j. KRPB-48134-1/ČJ-2020-0600DI-PRO

Brno 30. března 2020

Počet stran: 2

Přílohy: 1/7

ATELIER 2002 s.r.o.

Zachova 6

602 00 Brno

"STUDIE - Úprava připojení pozemku p. č. 1292/30 v k. ú. Bohunice a v obci Brno na pozemní komunikaci ulici Kamenice" - stanovisko.

Dne 25. 02. 2020 byla našemu Specializovanému pracovišti dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK doručena vaše žádost o vydání vyjádření k výše uvedené akci. Po prostudování vámi předložené dokumentace sdělujeme, že **Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK** v kontextu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších úprav a doplnění, **nemá námitek k předloženému návrhu řešení výstavby technického zázemí pro ZZS JmK v areálu v Brně - Bohunicích, jehož součástí je užívání stávajícího sjezdu.**

Toto vyjádření nelze použít pro projednání věci v územním ani stavebním řízení.

Pro vydání kladných vyjádření k této akci v dalších stupních řízení bude třeba, aby přiložená dokumentace k žádosti o vydání vyjádření obsahovala v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy zpracované následující dokumenty:

- průvodní a technickou zprávu,
- mapu širších vztahů,
- okótovaný půdorys stavby a dotčeného veřejného prostranství,
- charakteristické řezy,
- fotodokumentaci dodržení rozhledových polí sjezdu,
- návrh dopravního značení.

Dále upozorňujeme, že stavebně-technické řešení sjezdu na pozemek p. č. 1292/30 v k. ú. Bohunice a v obci Brno na ulici Kamenice není v souladu se současně platnou legislativou, a to

Kounicova 24
611 32 Brno

www.policie.cz

Tel.: 974623280
Email: krpb.osdp.ding.sekret@pcr.cz
ID DS: jydai6g

konkrétně s vyhl. č. 398/2009 Sb., délka snížené obruby není v souladu s ČSN 73 6110 a také řešení sjezdu odpovídá spíše menšímu dopravnímu významu, nikoliv plánované frekvenci,

Pokud budete opětovně žádat o vyjádření k výše uvedené stavbě, zašlete v souladu s našimi připomínkami doplněnou projektovou dokumentaci v minimálně dvou vyhotoveních k výše uvedenému č. j. .

Zpracovala:
por. Ing. Milada Procházková
tel: 974 623 280



por. Ing. Tomáš Zich
koordinátor