



LEGENDA

- RMaR ROZVADĚČ MaR-VZT, DODÁVKA PROFESE MaR, UMÍSTĚN V PŮDNÍM PROSTORU, SOUČÁST VĚTRACÍ JEDNOTKY VZT 03
- VZT 01 JEDNOTKA TČ - INVERTER, 4,03 kW, 230 V, UMÍSTĚNA V PŮDNÍM PRODTORU
- VZT 02 JEDNOTKA TČ - INVERTER, 4,03 kW, 230 V, UMÍSTĚNA V PŮDNÍM PROSTORU
- VZT 03 VZT JEDNOTKA VĚTRACÍ, 5 kW, 400 V, UMÍSTĚNA V PŮDNÍM PROSTORU

POZNÁMKA:

- ROZVODY ULOŽENY V TR. PVC A V KABELOVÝCH ŽLABECH ARKYS
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE RMaR BUDE UPŘESNĚNO NA MÍSTĚ SAMÉM

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V

DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S

STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇNĚNÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

DOPLŇJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:AB5

SI A SLP ELEKTROINSTALACE

Zodpovědný projektant:	Vypracoval :	UNIPROJEKT s.r.o Dvořáčkova 66 666 01 Tišnov tel/fax: 549 410 367 E-mail: mail@uniprojekt.cz http://www.uniprojekt.cz	
Ing. Žák	Ing. Florian		
Obec : Tišnov	Kraj : Jihomoravský	Číslo zakázky:	23032
Investor : Nemocnice Tišnov, přísl. organizace, Purkyňova 279, 666 01 Tišnov		Stupeň projektu:	DPS
Akce MODERNIZACE 2.NP A 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o. Katastrální území Tišnov (767379)		Datum :	09/2023
		Měřítko :	1:75
		Formát :	3x A4
Stavební část : PODSTŘEŠNÍ PROSTOR - SI ELEKTROINSTALACE		Číslo výkresu. :	E 09