



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

OZN.	MÍSTNOST	OZN.	MÍSTNOST
301	SCHODIŠTĚ - PŘEDPROSTOR	324	POKOU
301a	SCHODIŠTĚ	325	PŘEDSÍŇ
302	SCHODIŠTĚ - PŘEDPROSTOR	326	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY
302a	SCHODIŠTĚ	326a	SPRCHA
303a	VÝTAH	326b	WC
303b	VÝTAH	327	POKOU
303c	VÝTAH	328	POKOU
304a	CHODBA	329	PŘEDSÍŇ
304b	CHODBA	330	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY
305	PŘEDSÍŇ	330a	WC
306	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY	330b	SPRCHA
306a	SPRCHA	331	POKOU
306b	WC	332	POKOU
307	POKOU	333	PŘEDSÍŇ
308	POKOU	334	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY
309	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY	335	POKOU
310a	SPRCHA	336	POKOU
310b	WC	337	PŘEDSÍŇ
311	POKOU	338	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY
312	POKOU	338a	HYG. ZAŘÍZENÍ
313	PŘEDSÍŇ	338b	WC
314	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY	339	POKOU
314a	SPRCHA	340	POKOU
314b	WC	341	ZÁDVEŘÍ
315	POKOU	342	TECH. MÍSTNOSTI
316	POKOU	343	KUCHYNĚ
317	PŘEDSÍŇ	344	PŘEDSÍŇ
318	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY	345	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY
318a	SPRCHA	345a	WC
318b	WC	345b	SPRCHA
319	POKOU	346	POKOU
320	POKOU	347	POKOU
321	PŘEDSÍŇ - HYG. BUŇKY	348	ZÁDVEŘÍ
322a	SPRCHA	349	BALKONY
322b	WC	350	LODŽIE
323	POKOU		

REVIZE 10/2023

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: 3 NPE, AC 400/230V/ TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, DOPLŇKOVÁ PROUDOVÝMI CHRÁŇÍČI

Změna							
				PROVEDL			
VED. PROJEKTANT		Ing. Jiří Sklenář					
ZODP.PROJEKTANT		Radek Kubíček					
VYPRACOVAL		Radek Kubíček					
MÍSTO STAVBY		Brno – Komárov					
INVESTOR		DMAŽŠ Brno					
Název stavby: DOMOV MLÁDEŽE A ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ BRNO REKONSTRUKCE ELEKTRO							
Část: 1. Zařízení silnoprůdé elektrotechniky							
OBSAH				Půdorys 3NP			
				DATUM		PODPIS	
 PK SKLENÁŘ s.r.o. projektová kancelář elektro Tomešova 1, 602 00 Brno www.pksklenar.cz tel. 543 233 966, 7 info@pksklenar.cz				Počet A4 3			
Datum				01/2017			
Stupeň				DPS			
Zák. číslo				E-2789			
Měřítko				č. výkresu			
1:100				08			

Poznámka:
Kabelové trasy na únikových cestách - v hlavní chodbě 304a, 304b a předprostorech schodišť 301 a 302 budou obloženy SDK s požární odolností 60 min.
Svislé kabelové trasy ve schodištích budou obloženy SDK s požární odolností 60 min.