



- HOP hlavní ochranná přípojnice
OPx  patrová ochranná přípojnice
_____ kabelová trasa SÍŤ
- - - - - kabelová trasa UPS pro požární zařízení –funkční při požáru
- hlavní ochranné pospojování vodičem CYA 25
_____ napojení bytových rozvodnic v této etapě nerealizováno

Změna		PROJEKT		DATA		POPS	
VED. PROJEKTANT	Ing. Jiří Sklenář			 PK SKLENÁŘ s.r.o. projektová kancelář elektro Tomešova 1, 602 00 Brno www.pksklenar.cz tel. 543 233 966,7 info@pksklenar.cz			
ZODP.PROJEKTANT	Radek Kubíček						
VYPRACOVAL	Radek Kubíček						
MÍSTO STAVBY	Brno—Komárov						
INVESTOR	DMaZŠS Brno						
Název stavby: DOMOV MLÁDEŽE A ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ BRNO REKONSTRUKCE ELEKTRO Část: 1. Zařízení silnoproudé elektrotechniky				Počet A4			
OBSAH SCHEMA HLAVNÍCH ROZVODŮ				Datum	01/2017		
				Stupeň	DSPS		
				Zak. číslo	E—2789		
				Měřítko	č. výkresu		
				—	04		