


Soupis otopných těles (tepelný spád 55/45°C)		
Korado radik VK	počet (ks)	top.výkon (W)
22VK700x1600	12	1 197
22VK700x1000	4	748
22VK700x600	2	499
Celkem	18	18 254

Plynový kondenzační kotel Protherm Panther Condens 25 KKO
Tep.výkon pro UT při tepl.spádu 50/30 - 26,7 kW
Tep.výkon pro ohřev TV - 24,5 kW
Množství spalín (plyn G20) - 2,65 m3/h
Zásobník teplé vody (nepřímotopný)
objem 160 litrů

Odvod spalín+přívod spalovacího vzduchu
Koaxiální potrubí d80/125
vyvedeno nad střešní rovinu

Autorizační razítko

Formát:	-	Měřítko	1:100
Datum:	05/2021	Paré	
Zakázkové číslo:	---		
Stupeň dokumentace:	DSP		
Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Zahrádka		
Vypracoval:	Ing. Michal Zahrádka		
Stavebník:	Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín		
STAVBA:	Stavební úpravy a změna užívání skladu CO na patologii a spisovnu		
OBJEKT:	SO 01		
PROFESE:	D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ		
PŘÍLOHA:	1.NP		
Číslo výkresu	D.1.4.2.1	Revize	00

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím projektanta dle zákona č. 121/2000 Sb. a § 168 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zpřístupněna jiným fyzickým, nebo právnickým subjektům.