1891/62

8 000

4 000

4 000

2113/3

távajícího objektu

vstup do objektu (bezbariérový) výtah

RŠ

H28

H32

vstup do objektu (bezbariérový) hlavní vchod

Napojení HDV CYKY 4x16 + HDO CYKY 5x1,5 do hlavního rozvaděče R1s v 1PP

310

RE

2117/5

SO 01 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu

229

stávající přípojka silnoproudu -
napojení na stávající přípojku
stávající vzdušné vedení

nová přípojka silnoproudu
- nové napojení objektu podzemním vedením
- přípojková skříň na stávajícím sloupu
- na pozemku stavebníka elektroměrový rozvaděč RE

nová elektroměrová skříň ER212/NKP7P-C-FV

3 250

3 250

6 500

LEGENDA ZNAČENÍ

Řešené území

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- Nové podzemní vedení - zařízení NN
- Nadzemní vedení
- Vodovod - přiváděč
- Vodovod - rozvodná síť
- NTL plynovod - GasNet
- Kanalizace - Splašková
- H28 Hydrant

OBJEKTOVÁ SOUSTAVA

SO 01 - Přístavba a stavební úpravy stávajícího objektu

hlavní projektant:	Ing. arch. Petr BLAŽEK, Ph.D.
zodpovědný projektant:	Ing. Tomáš Novotný
vypracoval:	Bc. Matúš Krajči

stavebník: Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3,
601 82 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ STRÁŽOVICE

Strážovice, č.p. 96

k.ú. Strážovice, p.č. st. 310, Strážovice 696 38

obsah výkresu:

SITUACE - NOVÁ PŘÍPOJKA NN

stupeň PD:	DPS
datum:	6/2024

PEND a.s.
Vojanova č.1, 615 00 Brno
tel.: 548424611-13, fax.: 548424614
E-mail: projekt@pend.cz, www.pend.cz

měřítko:	čís. výkresu:
1:250	D 1.4.4.07