

LEGENDA

- LV20 – LIŠTA PLASTOVÁ HF 20x20mm
 LV40 – LIŠTA PLASTOVÁ HF 40x20mm
 PFC – KABEL STÍNĚNÝ 2x2x0,8 TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B2(ca)s1,d1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN–S (ÚSTŘEDNÝ, ROZVADĚČE)
 MALÉ NAPĚTÍ, SELV (STRANA ROZVODŮ SK, EKV, JČ, STA, KA)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

- OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PŘI PORUŠE

- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000–5–51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

 <p>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</p>		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ		Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov Tel: +420 517 315 111 www.nemvy.cz	
Profese: SLP	Zpracovatel dílu: R.M.Elektro Křenová 60, Brno 602 00 Tel: +420 541 235 788 E-mail: projekce@rmelektro.cz		 QR vizitka		Autorizace:
Odpovědný projektant: Ing.Miroslav REK	Vypracoval: Ing.Miroslav REK	Kontroloval: Ing.Miroslav REK			
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. URGENTNÍ PŘÍJEM			Zakázkové číslo: 46 - 2021		Paré:
			Datum: 07 - 2022		
			Stupeň: DPS		
Objekt: URGENTNÍ PŘÍJEM SO 01			Formát: A4		
Obsah: KLINICKÝ ALARM			Měřítko: 1:100		Číslo výkresu: D.1.01.4d-205

