

POZNÁMKA

----- OZVUČOVACÍ LINKY – KABELY "PFD"

PFD – KABEL 2x1,5 TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2(c)sd1, P30-R
KABELY JSOU PŘÍCHYCOVANY PEVNĚ KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI DLE NORMOVÉ
INSTALACE.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN–S (ÚSTŘEDNA EPS, NZS)

2–12VDC, SELV (STRANA ROZVODŮ EPS)

2–24VDC, SELV (NAPÁJENÍ V/V MODULŮ)

2–100VAC, SELV (STRANA ROZVODŮ NZS)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ

• OCHRANA IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ

• OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PŘI PORUŠĚ


• AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

• OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

• OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000–5–51, VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

±0,000 = 263,15 m n.m.



Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<div><div><div>L</div><div>PROJEKT</div></div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div>	Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ	Investor: Nemocnice Vyškov příspěvková organizace Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov Tel: +420 517 315 111 www.nemvy.cz
---	--	--

Profese:	Zpracovatel dílu: R.M.Elektro Křenová 60, Brno 602 00 Tel: +420 541 235 718 Email: projkes@rmehtro.cz	QR vizitka	AutORIZACE:
EPS + NZS			
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	
Ing.Miroslav REK	Ing.Miroslav/REK	Ing.Miroslav REK	

Akce:	NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. URGENTNÍ PŘÍJEM			Zakazkové číslo:	46 - 2021	Paré:
Objekt:	URGENTNÍ PŘÍJEM	SO 01		Datum:	07 - 2022	
				Stupeň	DPS	
Obsah:	PŮDORYS 1.PP - NZS - PÁTERŇÍ TRASA		Měřítko:	1:150	Číslo výkresu:	D.1.01.4h-204