

BAZÉN (NEREZ)

PLOCHA 28,2m²
 OBJEM 31,8m³
 Q = 16,0m³/h
 intenzita recirkulace 1,9 hod.
 TEPLOTA VODY 32°C

LEGENDA TECHNOLOGIE
 RELAXAČNÍ BAZÉN - FILTRAČNÍ OKRUH A

POZ.	NÁZEV	KS	Pi(kW)	CELKEM Pi(kW)	VÝKON	POZNÁMKA
A.1	PÍSKOVÝ FILTR Ø800mm; filtrační vrstva 1,0m; praní vodou	1	-	-	Qa=16m³/h; 32m³/hm²	připojení D63mm
A.2a,b	OBĚHOVÉ ČERPADLO FILTRACE	2	1,5	3,0	Q=10,0m³/h H=15m	2900ot./min.
A.3	NEOBSAZENO	-	-	-		
A.4	AUTOMATICKÉ MĚŘICÍ A DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ pH + CI + REDOX	1	0,1	0,1		
A.5	AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE CI	1	0,1	0,1	vč. dávkovacího čerpadla	
A.6	AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE pH	1	0,1	0,1	vč. dávkovacího čerpadla	
A.7	AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE FLOKULANTU	1	0,1	0,1	vč. dávkovacího čerpadla	
A.8	ELEKTROVENTIL MĚŘENÉ VODY	1	0,1	0,1		
A.9	POSILOVÉ ČERPADLO MĚŘENÉ VODY	1	0,18	0,18	Q=4,0m³/h H=6m	
A.10	TEPELNÝ VÝMĚNÍK 88kW - nominal	1	-	-		
A.11	DIGITÁLNÍ PRŮTOKOMĚR	1	0,1	0,1	Q=16m³/h	
A.12	REGISTRAČNÍ VODOMĚR	1	0,1	0,1		
A.13	ELEKTROVENTIL NA DOPOUŠTĚNÍ VODĚ	1	0,1	0,1		
A.15a-d	OBĚHOVÉ ČERPADLO – MASAŽ NOHOU	4	1,5	6,0	Q=30m³/h H=7m	
A.16	OBĚHOVÉ ČERPADLO – MASAŽNÍ TRYSKY	1	1,5	1,5	Q=32m³/h H=6m	
A.17	OBĚHOVÉ ČERPADLO – MASAŽNÍ TRYSKY	1	0,5	0,5	Q=12m³/h H=6m	
A.30	UV - LAMPA	1	0,6	0,6		
CELKEM Pi(kW)				18,8		

LEGENDA ROZVODŮ

S	SÁNÍ NA FILTRACI	VZ	VZDUCH
F	FILTROVANÁ VODA	PV	PITNÁ VODA
C	CIRKULAČNÍ OKRUH ATRAKCI	BV	BAZÉNOVÁ VODA
V	VYPOUŠTĚNÍ	CL	OKRUH CHLORACE
PR	PŘELIV, PŘEPAD	OV	ODBĚR VZORKŮ NA MĚŘENÍ
P	VODA Z PRANÍ FILTRŮ	---	ROZVOD CHEMIKÁLIÍ

LEGENDA ARMATUR

	UZAVÍRAČI /REGULAČNÍ/ KLAPKA		VODOMĚR
	KULOVÝ KOHOUT		PRŮTOKOMĚR
	ZPĚTNÁ KLAPKA		EL.MAG. VENTIL NEBO KLAPKA
	ZPĚTNÝ VENTIL		TEPLOMĚR
	PRŮHLÉDKTICO		ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

"DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY HUTNÍ PROJEKT Frydek-Místek a.s. A NESMÍ BYT POUŽITA BEZ JEJÍHO VĚDOMÍ."

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	PETR KLINKOVSKÝ			
PROJEKTANT	PETR KLINKOVSKÝ			
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
INVESTOR	Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace		ÚČEL	STAVEBNÍ
MÍSTO STAVBY	Kyjov 69701, Strážovská, parc. č. 985		ŘÍZENÍ	
STAVBA	ODSTRANĚNÍ HAVARUNÍHO STAVU BAZÉNU RHB NEMOCNICE KYJOV		Č. ZAK.	11354-002-000
			ARCHIVNÍ ČÍSLO	
			HP4-1-99170	
			LISTŮ 1	POČET A4 8
			MĚŘITKO	POŘÁDOVÉ Č.
				02
			TECHNOLOGICKÉ SCHEMA	