


- LEGENDA PO:
- Ⓜ VNIŘNÍ ODBĚRNÉ MÍSTO
 - DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ ZÁMKU NEBO OPATŘENÉ PANIKOVÝM KOVÁNÍM DLE ČSN EN 179
 - SMĚR ÚNIKU
 - Δ REI xx DP1 STROPY – POŽÁRNÍ ODOLNOST ZDOLA
 - (R)EI xx DP1 STĚNY
 - R xx DP1 NOSNÉ KONSTRUKCE
 - x ▲ PHP PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
 - · - · - HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
 - · - · - ODSŤUPOVÉ VZDÁLENOSTI
 - Nx.xx - X POŽÁRNÍ ÚSEK – STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
 - EPS PROSTOR VYBAVENÝ ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ
 - V - III VÝTAHOVÁ ŠACHTA – III. SPB
– nenosné požární dělící konstrukce – EI 30 DP1
– požární uzávěry – EW 30 DP1
 - ☐ POŽÁRNÍ KLAČKA
 - POŽÁRNÍ IZOLACE VZT
 - ③ POŽÁRNÍ UZÁVĚR – EW 30 DP3-C



VEDOUCÍ PROJEKTU	Ing. HUF				
VYPRACOVAL	Ing. NOVÁK				
KONTRLOVAL	Ing. HUF				
KRESLIL	Ing. NOVÁK				
INVESTOR : Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov			DATUM	07 / 2022	
Nemocnice Vyškov, p.o., budova A			FORMÁT	2xA4	
NEMOCNICE VYŠKOV, p. o. URGENTNÍ PŘÍJEM			ČÍSLO ZAKÁZKY	060-LH22	
			STUPEŇ	DPS	
			SOUBOR	060-LH22	
NÁZEV VÝKRESU:			MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKRESU	
Půdorys 1.NP			1:200	102	