

POZNÁMKA

OVADACÍ VEDENÍ, NÁPAJENÍ – KABELY "PTD"  
POPLACHOVÁ SMYČKA – KABEL "PFG" PEVNĚ PŘIČHCEN KE STAVBNÍ  
KONSTRUKCI DLE NORMOVÉ INSTALACE

- PFG – KABEL STÍNĚNÝ 1x2x0,8 TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2(c0)sd1, P45-R
- PTD – KABEL 2x1,5 TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ B2(c0)sd1, P45-R
- M62P – KABELOVÝ ŽLAB 62x50 mm S FČNÍ ODOUDNOSTI P45-R
- PEVNĚ – KABELY UCHYCOVÁNY PEVNĚ KE STAVEBNÍ KONSTRUKCI
- LPET – TRUBKA DO BETONU Ø32 mm

POUŽITÉ ZNAČKY

	ÚSTŘEDNÁ EPS		V/V MODUL 0m/12out
	OPTIKO-KOUŘOVÝ HLASIČ		V/V MODUL 4m/2out
	0-K HLASIČ NAU POHLEDEM		ZDROJ DEL EN54, 230VAC/24VDC
	TEPLOTNĚ-DIFERENCIÁLNÍ HLASIČ		PŘÍDRŽNÝ MAGNET
	TLAČÍTKOVÝ HLASIČ		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE, 230V, 50Hz, TN-S (ÚSTŘEDNÁ EPS, NZS)

2-12VDC, SELV (STRANA ROZVODŮ EPS)

2-24VDC, SELV (NÁPAJENÍ V/V MODULŮ)

2-100VAC, SELV (STRANA ROZVODŮ NZS)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEN DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

OCHRANA PŘED NEBEZPĚČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTI

OCHRANA IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTI

OCHRANA KRYTÝ NEBO PŘEPÁŽKAMI

OCHRANA PŘI PORUŠĚ


AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM

PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-5-51, VZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚŠÍCH VLIVŮ

±0,000 = 263,15 m n.m.



Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum
	Vypracoval		

<b>L PROJEKT</b> PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY	Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VACLAVKOVÁ	Investor: Nemocnice Vyskov, příspěvková organizace Puklanova 235/5b, 682 01 Vyskov Tel.: +420 517 315 111 www.nemvy.cz
--	--	--

Projekce: <b>EPS + NZS</b>	Zpracoval dle: <b>R.M.Elektro</b> Křenová 60, 680 02 00 E-mail: projekty@rmelektro.cz	Autotrace:
Odpovědný projektant: Ing.Miroslav REK	Vypracoval: Ing.Miroslav REK	Kontroloval: Ing.Miroslav REK

Akce: <b>NEMOCNICE VYSKOV, p.o.</b>	Zakazkové číslo: 46 - 2021	Paré:
<b>URGENTNÍ PŘÍJEV</b>	Datum: 07 - 2022	
Objekt: URGENTNÍ PŘÍJEV	Stupeň: DPS	
Obsah: PŮDORYS 1.PP - OVLADÁNÍ ZAŘÍZENÍ A ÚSTŘEDNÁ EPS č.4	Formát: 8A4	Měřítko: 1:150
		Číslo výkresu: <b>D.1.01.4h-202</b>