



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení místnosti	Účel místnosti	Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3	Osvětlenost dle ČSN EN 12464-1
101	Šatna 1	N	200 lx
102	Šatna 2	N	200 lx
103	Umyvárna 1	N*	200 lx
104	Umyvárna 2	N*	200 lx
105	WC	N	200 lx
106	WC	N	200 lx
107	Technická místnost	N	200 lx
108	Chodba	N	100 lx

N - prostředí normální

N* - instalaci provést v souladu s ČSN 332000-7-701 ed-2

LEGENDA SVÍTIDEL

Označení	Popis svítidla	Dodavatel	Krytí
A1	Sv. LED 36W přisazené UNI PANEL BOX 3000K	Unilight, Praha	IP 20
A2	Sv. LED 36W přisazené UNI PANEL BOX 3000K		IP 54
B1	Sv. LED 18W přisazené SLIM BOX 3000K		IP 44
C1	Sv LED 18W přisazené s krytem		IP 54
N1	Nouz. sv. LED 3W přisazené EMERGENSY samostatnost 1 hod		IP 20

Vladislav Bydžovský
Truhlářská 238
50341 Hradec Králové
č.tel. 774735708
IČO : 12997692

Kreslil	Vypracoval	Zodpovědný projektant	Vladislav Bydžovský Truhlářská 238 503 41 Hradec Králové 7	
VLADISLAV BYDŽOVSKÝ				
IČO 12997692				
Investor: Gymnázium Vídeňská p.o. Vídeňská 55/47, 63900 Brno - Štýřice				
Akce: GYMNÁZIUM VÍDEŇSKÁ - REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ Vídeňská 55/47, 63900 Brno - Štýřice	Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby		Datum	04. 2020
			Zak.číslo	3/2020-VB
			Měřítko	1 : 100
			Počet formátů	
Díl: Elektroinstalace			Číslo výkresu	Číslo kopie
Obsah: Světelné rozvody			D1.4g.2	