



Napěťová soustava 3*230/400V AC
3+N+PE 50Hz/TNC-S

POZNÁMKA

Přístroje osadit do typové plastové rozvodnice
Mi 91448 - 48 modulových jednotek
Krytí IP 65/20, přívod a vývody vrchem, povrchová montáž
Rozměry š. x. v. x hl. 300x600x170mm
Rezervní přístrojové moduly opatřit zákrytkami

Vladislav Bydžovský

Truhlářská 238
50341 Hradec Králové
tel. 774 735 708
IČO: 12997692

Kreslil	Vypracoval	Zodpovědný projektant	Vladislav Bydžovský Truhlářská 238 503 41 Hradec Králové 7	
VLADISLAV BYDŽOVSKÝ				
IČO 12997692				
Investor: Gymnázium Vídeňská p.o., Vídeňská 55/47, 63900 Brno - Štýřice			Datum 04.2020	
Akce: GIMNÁZIUM VÍDEŇSKÁ - REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ Vídeňská 55/47, 63900 Brno - Štýřice Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby			Zak.číslo 3/2020-VB	
			Měřítko SCHEMA	
			Počet formátů	
Díl:	ELEKTROINSTALACE		Číslo výkresu	Číslo kopie
Obsah:	Rozvaděč RS		D1.4g.4	