



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení místnosti	Účel místnosti	Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3	Osvětlenost dle ČSN EN 12464-1
101	Šatna 1	N	200 lx
102	Šatna 2	N	200 lx
103	Umývárna 1	N*	200 lx
104	Umývárna 2	N*	200 lx
105	WC	N	200 lx
106	WC	N	200 lx
107	Technická místnost	N	200 lx
108	Chodba	N	100 lx

N - prostředí normální

N* - instalaci provést v souladu s ČSN 332000-7-701 ed-2

LEGENDA SPOTŘEBIČŮ

Označení	Popis	Napětí	Příkon
1	Elektrokotel	400V	6000W
2	El. ohřívák TUV 300l	400V	12000kW

Vladislav Bydžovský
Truhlářská 238
50341 Hradec Králové
č.tel. 774735708
IČO : 12997692

Kreslil	Vypracoval	Zodpovědný projektant	Vladislav Bydžovský Truhlářská 238 503 41 Hradec Králové 7	
VLADISLAV BYDŽOVSKÝ				
IČO 12997692				
Investor: Gymnázium Vídeňská p.o. Vídeňská 55/47, 63900 Brno - Štýřice				
Akce: GYMNÁZIUM VÍDEŇSKÁ - REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ Vídeňská 55/47, 63900 Brno - Štýřice Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby			Datum	04. 2020
			Zak.číslo	3/2020-VB
			Měřítko	1 : 100
			Počet formátů	
Díl:	Elektroinstalace		Číslo výkresu	Číslo kopie
Obsah:	Zásuvkové rozvody		D1.4g.3	