



RZ2 - VENKOVNÍ (ZÁSUVKOVÝ) ROZVADĚČ

PLASTOVÁ SKŘÍŇ NA POVRCH
ROZM.: 400x650x250
IP 65/20
DVEŘE SE ZÁMKEM
PŘÍVOD A VÝVODY SPODEM DO VÝVODEK
ZÁSUVKY 230 V A 400 V INSTALOVAT NA BOČNÍ STĚNY ROZVADĚČE
SKŘÍŇ INSTALOVÁNA NA OCEL. NOSNÉ KCI

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

SI ELEKTROINSTALACE

| | | | |
|---|----------------------------|---|-------------|
| Zodpovědný projektant: | Wypracoval : | UNIPROJEKT s.r.o Dvořáčkova 66 666 01 Tišnov tel/fax: 549 410 367 E-mail: mail@uniprojekt.cz http://www.uniprojekt.cz | |
| Ing. Žák | Ing. Vojtěch Florian | | |
| | | | |
| Obec : Tišnov | Kraj : Jihomoravský | Číslo zakázky: | 24003 |
| Investor : Nemocnice Tišnov, přís. organizace, Purkyňova 279, 66601 Tišnov | | Stupeň projektu: | DUR |
| Akce VÝMĚNA ČÁSTI OPLOCENÍ AREÁLU NEMOCNICE Katastrální Tišnov [767379], parcelní číslo 1481, 2415, 2428 | | Datum : | 05.02.2024 |
| | | Měřítko : | - |
| | | Formát : | 2xA4 |
| Stavební část : ROZVADĚČ RZ2 | | Číslo výkresu. : | E 05 |