







POPIS STANDARDŮ VZDUCHOTECHNIKA


POZNÁMKA:

V PŘÍPADĚ DOPORUČENÉHO TYPU POLOŽKY STANDARDŮ MUSÍ BÝT SPLNĚNY VŠECHNY MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY A NOVÝ VÝROBEK MUSÍ BÝT KOORDINOVÁN SE ZPRACOVATELEM TECHNICKÉ DOKUMENTACE A ODSOUHLASEN ARCHITEKTEM PROJEKTU.

VEŠKERÉ VYOBRAZENÍ JE REFERENČNÍ A MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER, KONKRÉTNÍ VÝROBKY A PROVEDENÍ SE MOHOU LIŠIT.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Gymnázium Židlochovice příspěvková organizace Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Zastoupena: Mgr. Jan Vybíral, ředitel	Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant:  Hlavní inženýr projektu: Ing. MICHAL HLAVÁČ			
Akce: REKONSTRUKCE SUTERÉNU BUDOVY GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE k.ú. Židlochovice, parc.č. 890/1, 892			
Zpracovatel části: OSP spol. s r. o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov E-mail: projekce@osp-mk.cz tel: 515 322 341	Zodpovědný projektant Ing. MICHAL HLAVÁČ	Vypracoval MATĚJ HOLUB	Pare:
Objekt (SO):		Datum:	DUBEN 2024
Část PD: D.1.4.4 Vzduchotechnika		Zakázkové číslo:	
Příloha: Popis standardů - Vzduchotechnika		Formát:	A4
		Stupeň:	DPS
		Číslo přílohy:	003

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	TECHNICKÝ NÁKRES
-		<u>VENTILÁTOR POTRUBÍ</u> DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ S REGULACÍ OTÁČEK	1	
-		<u>VENTILÁTOR AXIÁLNÍ</u> NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR AXIÁLNÍ S REGULACÍ OTÁČEK	2	
-		<u>SPIRO POTRUBÍ</u> POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH KRUHOVÉ SKUPINY I TŘ. TĚSNOSTI A DLE ČSN EN 12237 SPOJOVÁNÍ POMOCÍ SPOJEK	-	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET	TECHNICKÝ NÁKRES
-		PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE KRUHOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA S OCHRANNÝM PLETIVEM ROZESTUP LAMEL 20 MM SKLON LAMEL 35°	3	