


INTERIÉROVE DVEŘE

pro odpovídající stavební připravenost je třeba uvést mezeru pro osazení výrobku a dohodnout způsob zapravení přesné rozměry výrobků je nutné doměřit na místě vč. korekce pravouhlosti a pro vodoroné a svislé osazení

D/1		800/1970	2x pravé 2x levé CELKEM 4 ks	<ul style="list-style-type: none"> - otočné dveře pro čisté proozy dle ČSN ISO 14644-1 dle F.S.209E - dveřní zárubeň z hliníkového profilu - dveřní křídlo sendvičové konstrukce z hliníkových plechů tloušťky 1 mm - opatřených lakem v odstínu RAL, vyplněno min. vlnou nebo hliníkovou voštinou - dveřní kování je z nerezové oceli, 3D stavitelné panty, automatická padací těsnící - lišta zvyšuje těsnost bezprahové konstrukce dveří - dveře jsou konstruovány pro udržení přetlaku či podtlaku v čistém prostoru - signalizační a blokační systém

stavebník : Nemocnice Znojmo
příspěvková organizace,
MUDr. Jana Janského 2675/11, 66902 Znojmo

Stavební úpravy obj. C2 1.NP
Přípravna roztoků cytostatických léčiv
Nemocnice Znojmo

k.ú. Znojmo-město, p.č. 4408/44

měřítko :

č. výkresu :

D 1.1.12