



– 150/50

SPÍNAČ VESTAVNÝ POD OMÍTKU

PŘÍSTROJ REGULÁTORU PRO SYSTÉM DALI SE ZDROJEM A S OTOČNÝM OVLÁDÁNÍM A TLAČÍTKOVÝM SPÍNÁNÍM, TYP 2117/11 U–500, ABB

PŘÍSTROJ REGULÁTORU PRO SYSTÉM DALI BEZ ZDROJE A S OTOČNÝM OVLÁDÁNÍM A TLAČÍTKOVÝM SPÍNÁNÍM, TYP 2117 U–500, ABB

SPÍNAČ VESTAVNÝ ŽALUZIOVÝ POD OMÍTKU

SOUMRAKOVÉ ČIDLO VENKOVNÍ

SPÍNAČ 3–F, 25(40)A, NA OMÍTKU, IP54

ZÁSUVKA VESTAVNÁ PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY 250V/16A

(ZÁSUVKY ZIS A VDO SE SIGNALIZACÍ PROVOZNIHO STAVU)

ZÁSUVKA VESTAVNÁ PRO LÉKAŘSKÉ ÚČELY 250V/16A

S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU, (JEN PRVNÍ V ŘADĚ, OSTATNÍ JSOU JÍ CHRÁNĚNY)

ZÁSUVKA PRO RTG 250V/16A

SIGNALIZAČNÍ PANEL ZIS (MK2430–12)

SIGNALIZAČNÍ PANEL UPS

NAPÁJECÍ ZDROJ PRO LED PÁSKY

ULOŽENÍ: ŽLAB 150/50

ZNAČENÍ SVÍTIDEL

A/M./1

A/M./1

PŘÍŘAZENO K VYPÍNAČI

M – MÉNĚ DŮLEŽITÉ OBVODY

D – DŮLEŽITÉ OBVODY

.ČÍSLO OKRUHU

TYP SVÍTIDLA VIZ LEGENDA SVÍTIDEL

ZÁSUVKY P.O.M. JSOU TYPU PRO ZDRAVOTNICTVÍ– BARVY:

ZNAČENÍ ZÁSUVEK

MF.

MF.

MF.

MF.

MF.

MF.

MF.

MF.

MF.

ČÍSLO OKRUHU

F – CHRÁNĚNÁ PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

M – MÉNĚ DŮLEŽITÉ OBVODY

D – DŮLEŽITÉ OBVODY

Z – NAPÁJENO ZE ZIS–DO

V – NAPÁJENO ZE ZIS–UPS

MF. – BÍLÁ

DF. – ZELENÁ

Z. – ŽLUTÁ

V. – ORANŽOVÁ

VÝŠKY OSAZENÍ

(NENÍ–LI UPŘESNĚNO NA VÝKRESU)

VÝŠKY : SPÍNAČE OSVĚTLENÍ – 1,15m

VÝŠKY : ZÁSUVKY – 0,4m

(POKUD NENÍ UPŘESNĚNO NA VÝKRESE)

VÝŠKY : SVÍTIDLA PŘISAZENÁ – 2,5m

VÝŠKY : SVÍTIDLA NAD UMYVADLY – 1,8m

ZÁSUVKY JSOU TYPU PRO ZDRAVOTNICKÉ ÚČELY

ZÁSUVKY ZIS A V JSOU SE SIGNALIZACÍ STAVU

SPÍNAČE A ZÁSUVKY JSOU SHODNÉHO TYPU

SPÍNAČE p.om. JSOU BARVY BÍLÉ

RÁMEČKY U ZÁSUVEK JSOU S POPISNÝM POLEM

PŘÍLOHA 2: LEGENDA ZNAČEK