



RH, pole3: MDO: WL5: CYKY–J 5x10, 3x40A – VÝTAH
RH, pole4: DO: D.WL2.5: CYKY–J 5x10, 3x40A – UPS
RH, pole2: MDO: M.WL2.4: CYKY–J 5x25, 3x80A – RMS1.3
RH, pole4: DO: D.WL4: CYKY–J 5x16, 3x40A – RMS1.3

- POZNÁMKA:
- PŘÍVOD DO ROZVADĚČE RVZT BUDE NAPOJENZ Z RH V 1.PP: MDO: POLE 3, DOPLNIT POJ.ODPJOVAČ VLC22/3P–100A V CHODBĚ KABEL ULOŽIT DO STÁVAJÍCÍHO ŽLABU
  - PŘÍVODY K VZT ZAŘÍZENÍM VE STROJOVNĚ VÉST VE ŽLABECH POD STROPEM
  - PŘÍVODY KE KLIMAJEDNOTKÁM NA STŘEŠE VÉST SOUBĚŽNĚ SE VZT POTRUBÍM
  - PŘÍVODY K ZAŘÍZENÍM DO 1.NP ULOŽIT DO NOVÉHO ŽLABU POD STROPEM CHODBY
  - VE STROJOVNĚ VZT PROVÉST PŘÍPADNOU ÚPRAVU UMÍSTĚNÍ SVÍTIDEL

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :  
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ :  
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM  
POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY: VIZ PROTOKOL

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPSKANIA</div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. VLADIMÍR CHYTIL		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Břeclav (613584), 4894/2				
	MÍSTO STAVBY :		Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav		ARCHÍV
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :		Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav		STUPEŇ DSP, DPS	
NÁZEV AKCE :  Urgentní příjem - příprava				DATUM BŘEZEN 2022	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY 27/21	
				MĚŘÍTKO 1 : 100	
OBJEKT : SO 01 - Urgentní příjem					
ČÁST : D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
OBSAH :  ELEKTROINSTALACE - 1.PP				ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 27/21-D.1.4.4.b-	
				Č.V. 02	