



LEGENDA ZNAČEK PŘI

----- HRAŇICE PŮ - ŘEŠENÁ ČÁST

N 1.01-I OZNAČENÍ PŮ - STUPEŇ PB

REI EI 15 POŽADOVANÁ ODOLNOST KONSTRUKCÍ

Σ REI 15/EI POŽÁRNÍ STROP

[EPS] PŮ VYBAVENÝ EPS

☐ TLAČÍTKOVÝ HLASIČ - EPS

⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

△ PŘENOSNÉ HASÍČÍ PŘÍSTROJE (PHP)

→ SMĚRY ÚNIKU

PK DVEŘNÍ KOVÁNÍ DLE ČSN EN 179, POPŘ. NEUZAMKYTELNÉ DVEŘE

● DVOUKŘÍDELLOVÉ DVEŘE BUDOU MÍT OSAZENO KOVÁNÍ NA AKTIVNÍM I PASIVNÍM KŘÍDLE.

NÁZEV AKCE :  <div>Urgentní příjem - příprava</div>		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>PPS</div><div>KANIA</div><div><div>projektová kancelář</div><div>inženýringová kancelář</div></div></div> <div><div>PPS Kania s.r.o., Jihomláčská 685/10, 709 00</div><div>tel: 596 245 252 , fax : 596 245 262</div><div>e-mail : projekce@pps-kania.cz</div></div>	
		Ing. Zuzana Dorazilová	Ing. Zuzana Dorazilová			
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Břeclav (61384), 4894/2				
		MÍSTO STAVBY :	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav			
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav		STUPĚŇ	DSP, DPS		
	OBJEKT :	SO 01 - Urgentní příjem			DATUM	PARÉ
	ČÁST :	D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ			BŘEZEN 2022	
					Č. ZAKÁZKY	
					27/21	
		MĚŘÍTKO	1 : 150			
OBSAH :	Půdorys 2.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO :	Č.V.
					PPS- 27/21-D.1.3.b-	04