



- JÍMACÍ TYČ BUDE UPEVNĚNA VE TŘÍRAMEN. STOJANU S BETONOVÝMI PODSTAVCI A PODLOŽKAMI
- JÍMACÍ TYČ BUDE UMÍSTĚNA MIMO ODSUPOVOU VZDÁLENOST
- PŘÍVODY A JEDNOTKY JSOU V OCHRANNÉM PÁSMU JÍMAČE
- VYPÍNAČE BUDOU UMÍSTĚNY NA KONSTRUKCI JEDNOTEK(UPŘESNÍ DODAVATEL VZT)
- S VYPÍNAČE BUDOU JEDNOTKY NAPOJENY PRYŽOVÝMI KABELY

TŘÍDA OCHRANY: II
OCHRANNÁ VZDÁLENOST $s=0,613m$ (BETON+CIHLA), $s=0,327m$ (VZDUCH)
OCHRANNÝ ÚHEL JÍMACÍ TYČE PRO $h=3,0$: $\alpha=70,6$
POLOMĚR VALIVÉ KOULE JE 30m

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE AC 400V/ TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33-2000-4-41ed3 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠĚ :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY: VIZ PROTOKOL

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPSKANIA</div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252, fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>	
	ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. JAROMÍR GLOVINA	ING. VLADIMÍR CHYTIL		
				KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Břeclav (613584), 4894/2	
	MÍSTO STAVBY : Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav				
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav			STUPEŇ	DSP, DPS
NÁZEV AKCE : Urgentní příjem - příprava				DATUM	PARÉ
				BŘEZEN 2022	
				Č. ZAKÁZKY	
				27/21	
OBJEKT : SO 01 - Urgentní příjem				MĚŘÍTKO	1 : 100
ČÁST : D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
OBSAH : DOPLNĚNÍ BLESKOSVODU A ELEKTROINSTALACE-STŘECHA				ARCHIVNÍ ČÍSLO :	Č.v.
				PPS- 27/21-D.1.4.4.b-	06