



Dokončení únikové cesty typu B

STAVEBNÍK	Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice		
MÍSTO	Pod Klášterem 17, Letovice		
PROJEKTANT	Višinka s.r.o. nám. Míru 116, 679 74 Olešnice		
PROJEKTANT PROFESE	Ing. Karel Alexa Alexa-projekce s.r.o., Mikšíčkova 1060/9, 615 00 Brno		
STUPEŇ	Dokumentace pro provádění stavby	DATUM	08/2024
OBJEKT	SOP 01 Budova nemocnice		
ČÁST	Slaboproudé rozvody		

Nemocnice Letovice
Dokončení únikové cesty B
Slaboproud + EPS

V rámci předmětného projektu není zapotřebí doplňovat žádná slaboproudá zařízení ani EPS.

CHÚC byla vybudována částečně již dříve, a po stránce SLP+EPS byla vybudována úplně již v rámci předchozích projektů. Nucené větrání CHÚC, které je rozšiřováno, má již vyprojektováno a realizováno ovládací kabelové vedení mezi systémem EPS a rozvaděčem RPO. Bude prověřeno (funkční zkouškou), že toto ovládání větrání CHÚC je funkční a že je správně naprogramováno i pro všechna automatická čidla i pro tlačítkové hlásiče, a to i pro předmětné patro. Budou doplněny potřebné požární záslepky.

V řešené předsíni před výtahem je i stávající reproduktor rozhlasu, funkčnost tohoto reproduktoru bude také ověřena revizí.