
















NEMOCNICE LETOVICE - ÚPRAVA CHÚC A NA CHÚC B

LEGENDA ZNAČEK PO PRO 1.NP až 3.NP

| | |
|---|--|
|  | HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ |
|  | CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "B" S UMĚLÝM PŘETLAKOVÝM VĚTRÁNÍM |
|  | OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU - STUPEŇ PB |
|  | POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STĚNY, SLOUPU, PRŮVLAKU |
|  | POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE |
|  | VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ |
|  | SMĚR ÚNIKU (OZNAČUJE DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ) |
|  | PROSTOR VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM ÚNIKOVÝCH CEST |
|  | STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÝ HADICOVÝ SYSTÉM |
|  | PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ (has.schopnost min.21A,183B,C) |
|  | ÚSTŘEDNA EPS |
|  | ÚSTŘEDNA EPS - PARALELNÍ PANEL |
|  | POŽÁRNÍ ÚSEK STŘEŽENÝ ELEKTRICKOU POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ |
|  | POŽÁRNÍ ÚSEK S AKUSTICKÝM POPLACHOVÝM ZAŘÍZENÍM |
|  | POŽÁRNÍ ÚSEK S DOMÁCÍM ROZHLESEM S NUCENÝM POSLECHEM |

LEGENDA POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

- 1 DVEŘE DO VÝTAHOVÉ ŠACHTY S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 15-DP1
- 2 STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ EI 30-S_m-C-DP3
- 3 STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 15 C-DP3
- 4 NEOBSAZENO
- 5 NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EI 30-S₂₀₀-C3-DP3
- 6 DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PONECHANÉ TRVALE OTEVŘENÉ
- 7 DVEŘE BEZ POŽÁRNÍ ODLNOSTI S MOŽNOSTÍ BLOKOVÁNÍ PRŮCHODU (ODBLOKOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM EPS)
- 8 STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ EI 30-S₂₀₀-C3-DP1
- 9 NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ NEJMÉNĚ EW 30-S₂₀₀-C3-P3
- 10 NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR S POŽÁR.ODOLNOSTÍ EI 30-S₂₀₀-DP1