



- POZNÁMKA**
- PŘED ZAHLAŠENÍM MONTÁŽI NUTNO ZKONTROLOVAT TRASY VZT-VEŠKÉ ROZVĚHY PŘI ELEMENTU OVĚRY PŘED ZAPLETITÍM VÝROBY MONTÁŽE
 - PŘÍPADNÉ ZMĚNY VÝZV ZKONTROLOVAT S PROJEKTEM VZT IATELIER TĚPLUM S.R.O. A INVESTOREM NEMOCNICE KYJOV, STRÁŽOVSKÁ 1247
 - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONKOVÝCH PRŮVODŮ VZT V PODLEHU KORDINOVAT S PROJEKTEM OSVĚTLENÍ A INTERIERU RESP. UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI
 - DODÁVKA A INSTALACE OVLÁDÁNÍ PRO VZT ZAŘÍZENÍ V-2 ŘEŠENÍM PROFESÍ VZT UVĚNĚNÉ KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁNÍ A SPUŠTĚNÍ
 - DALŠÍKÝ NÁSTĚNNÝ OVLÁDÁNÍ PRO VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Z-11 A Z-12 DODÁVKA VZT, VĚTNÉ KABELÁŽE
 - DALŠÍKÝ NÁSTĚNNÝ OVLÁDÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ PRO REGULATORY VARIABILNÍHO PRŮTOHU VZDUCHU - DODÁVKA VZT, VĚTNÉ KABELÁŽE
 - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NÁSTĚNNÝCH OVLÁDÁNÍ NĚP PRO Z-11 A Z-12 NUTNO UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
 - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NÁSTĚNNÝCH OVLÁDÁNÍ PRO REGULATORY VARIABILNÍHO PRŮTOHU NUTNO UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
 - SILOVÉ NAPÁJENÍ ELEKTROJEDNOSTI-REKUPERAČNÍ VZT A KLM OVĚNÉ DIGESTORŮ ZAŘÍZENÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PROFESÍ ELEKTRO
 - ÚPRAVY NÁSTĚNNÝCH OVLÁDÁNÍ PRO VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKY Z-11 A Z-12 DODÁVKA VZT, VĚTNÉ KABELÁŽE
 - OVLÁDÁNÍ KONKOVÝCH PRŮVODŮ VZT VZT KLM ZAŘÍZENÍ ŘEŠÍ SAMOSTATNÁ PROFESÍ ÚPRAVY NÁSTĚNNÝCH OVLÁDÁNÍ DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
 - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DIGESTORŮ NUTNO UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI S OHLEDEM NA SKUTEČNÉ ROZMĚRY VZT
 - PŘED VÝROBU DIGESTORŮ NUTNO POTVRDIT POŘ. UPRAVIT ROZMĚRY DIGESTORŮ S OHLEDEM NA SKUTEČNÉ INSTALOVANOU VARNOU TECHNOLOGII
 - NUTNO DOKRŽET MINIMÁLNÍ PŘESAHY NAD TECHNOLOGII - MIN. 200MM PRO STANDARDNÍ TECHNOLOGIE, 400MM PRO TECHNOLOGIE S DVĚRKY
 - SPONKY HRAN VŠECH DIGESTORŮ CELA ZOBRAZOVAT ÚROVNĚ PROJEKCI A VÝŠKOVÉ TECHNOLOGIE UPŘESNIT S OHLEDEM NA VÝŠKU TECHNOLOGIE
 - SM. STĚNOVA MĚŘÍŠKA OBLOUKOVANÁ PRO MÍSTNOSTI VĚTRÁNÍ V PODLEHU ŘEŠENÍM PROFESÍ VZT
 - PO-PODRŽENÉ OVĚRY OVĚRY BEZ PRAHU-PRO MÍSTNOSTI VĚTRÁNÍ V PODLEHU ŘEŠENÍM PROFESÍ VZT
 - PODROBNÝ POPIS POŽADAVKŮ PROFESÍ VZT NA NÁVĚŠTĚ PROFESÍ VZT, TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - PODROBNÝ POPIS TECHNICKÝCH ÚLOH AČI POTRUBÍ VZT, TECHNICKÁ ZPRÁVA
 - TECHNICKÉ ÚLOHY POTRUBÍ VZT DODÁVAT AŽ K VĚTNÉ JEDNOTCE
 - VŠECHNY OBLUKY, OBLUKY A ROZBOŘKY BUDU VYKONÁVANY NÁŠEDNÍM PLEŠÍ
 - VŠECHNY OBLUKY, OBLUKY A ROZBOŘKY S RÁDUSEM R50-POKUD NĚJ INAK
 - ODA/SUP-HMŽSTVÍ VYKONÁVÁNÍ PŘÍSLUŠNÉHO VZDUCHU, DIALETA-HMŽSTVÍ VYKONÁVÁNÍ OVLÁDÁNÉHO VZDUCHU

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ŘEŠÍ REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ BUDOVY. JEJÍ PODROBNOSTI JE DÁNA MÍROU DOSTUPNÝCH INFORMACÍ O SKUTEČNÉM PROVEDENÍ STÁVAJÍCÍ STAVBY. PŘED ZAHLAŠENÍM INSTALACE RESP. VÝROBY VŠECH PRŮVODŮ VZT JE NUTNO ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI DLE ZAMĚŘENÍ VŠECH SKUTEČNOSTÍ NA STAVBĚ. PŘI NESOULADU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE S PŘÍPADNÉ ZMĚNY KORDINOVAT S PROJEKTEM VZT IATELIER TĚPLUM S.R.O. A INVESTOREM NEMOCNICE KYJOV, STRÁŽOVSKÁ 1247, KYJOV

VEDOUcí PROJEKTU: ING. MICHAL NEČAS	PROJEKTANT PROFESÍ: ING. VLADISLAV LÝČKOVÁ	VYPRACOVAL: ING. TOMÁŠ VOJČKA
INVESTOR: NEMOCNICE KYJOV, STRÁŽOVSKÁ 1247, KYJOV 601 01		
MÍSTO: NEMOCNICE KYJOV-OBJEKT 50.02		
PROFESÍ: D.14 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB-VZDUCHOTECHNIKA		
DATUM: 06/2024	STUPĚŇ PD: DPS	ČÍSLO ZAKÁZKY: 1235-24
MODERNIZACE KUCHYŇSKÉ NEMOCNICE KYJOV P.O.		
OBSAH: PŮDORYS 2 NP		
MĚŘÍTKO: 1:50		
ČÍSLO VÝKRESU: D.14.b.02		

